

Администрация
ЗАТО г. Железнодорожск

Протокол выездного совещания
общественной комиссии по развитию городской среды

27 июня 2019 г.

Председатель:

С.Е. Пешков

— Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
ЖКХ.

Пешков С.Е.
Коновалов А.И.
Бондарева А.А.
Каверзина С.В.
Зуйкова Н.Г.
Балашова С.К.
Бурдин М.В.
Тихолаз Г.А.
Гаврилов П.М.
Мамонтова В.А.
Пасечкин Н.Н.

Всего на совещании присутствуют 11 членов комиссии.

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА:

Контроль выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 год».

ВЫЯВЛЕНО:

Общественной комиссией были обследованы дворовые территории многоквартирных домов по адресам: пр. Ленинградский д.3, пр. Ленинградский д.5, пр. Ленинградский д.9, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 26, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 30, ул. 60 лет ВЛКСМ д.72 пр. Юбилейный д.8, ул. Белорусская д.38, ул. Боровая д.11, ул. Боровая д.23.

По пр. Ленинградский д. 3, пр. Ленинградский д. 5, пр. Ленинградский д. 9, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 26, пр. Юбилейный д. 8, на газоне наблюдается скопление мусора;

По адресу: пр. Ленинградский д. 5, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 26 не заделаны стыки бортового камня;

По адресу: пр. Ленинградский д. 9 с торца наблюдается трещина в месте примыкания нового асфальта со старым;

По адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ д. 30 со стороны фасада по левой стороне от входа в жилой дом, возле бортового камня наблюдается выкрашивание асфальта;

По адресу: пр. Юбилейный д. 8 при въезде на дворовую территорию (со стороны 4 подъезда) не произведена отчистка колодца. При осмотре дворового проезда от жителей дома поступила жалоба о скоплении воды во время осадков в районе автопарковки;

По адресу пр. Ленинградский д. 1, также поступила жалоба о скоплении воды во время осадков при въезде во двор;

По адресам: ул. Боровая д. 11, Боровая д. 23, нарушены сроки календарного графика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

РЕШЕНИЕ:

Управляющей компании МП ГЖКУ взять под контроль устранения недостатков.

Управляющей компании МП «ЖКХ» взять под контроль выполнения работ по графику.

Общественной комиссии повторно произвести дополнительный осмотр дворовых территорий по пр. Ленинградский д.1, пр. Юбилейный д.8 во время дождя.











Голосовали:

За — 11 голосов,

Против — 0 голосов,

Воздержались — 0 - голосов.

Подписи:

Пешков С.Е.	
Коновалов А.И.	
Бондарева А.А.	
Каверзина С.В.	
Зуйкова Н.Г.	
Балашова С.К.	
Бурдин М.В.	
Тихолаз Г.А.	
Гаврилов П.М.	
Мамонтова В.А.	
Пасечкин Н.Н.	