



Схема теплоснабжения
закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края
на период до 2040 года
(актуализация на 2026 год)
Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Приложение 2. Расчет показателей надежности
потребителей тепловой энергии

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении
перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.



**Схема теплоснабжения
закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края
на период до 2040 года
(актуализация на 2026 год)**

Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

**Приложение 2. Расчет показателей надежности
потребителей тепловой энергии**



Приложение 2. Расчет показателей надежности тепловой энергии

Таблица 1. Расчет показателей надежности тепловой энергии

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 1 | к31 Горького-25 | 1 | 0,953262 | 0,5042 |
| 2 | к31 Горького-29 | 1 | 0,953261 | 7,4309 |
| 3 | к31 Горького-25а | 1 | 0,953264 | 1,3438 |
| 4 | к15 Ленина-27 | 1 | 0,953261 | 2,0854 |
| 5 | комсомольский проезд 10 | 1 | 0,953261 | 2,3704 |
| 6 | МТ-47' | 1 | 0,953261 | 82,5835 |
| 7 | к33 Пушкина-9 | 1 | 0,953261 | 0,5253 |
| 8 | к31 Комсомольская-26а | 1 | 0,953261 | 3,9141 |
| 9 | к25 Ленина-48а | 1 | 0,953261 | 12,4414 |
| 10 | к29 Решетнёва-5 | 1 | 0,953261 | 12,3787 |
| 11 | к29 Решетнёва-11 | 1 | 0,953261 | 10,5605 |
| 12 | к29 Григорьева-6 | 1 | 0,953261 | 23,2069 |
| 13 | к29 Ленина-55 | 1 | 0,953261 | 49,1682 |
| 14 | к29 Ленина-55а | 1 | 0,953261 | 4,2551 |
| 15 | к29 Ленина-57 | 1 | 0,953261 | 23,8852 |
| 16 | к29 Пушкина-34 | 1 | 0,953261 | 22,0555 |
| 17 | к29 Пушкина-32 | 1 | 0,953261 | 8,6873 |
| 18 | Ленина, 69А | 1 | 0,953261 | 15,6835 |
| 19 | к31 Чехова-9 | 1 | 0,953261 | 0,9419 |
| 20 | к31 Чехова-11 | 1 | 0,953261 | 0,6746 |
| 21 | к31 Комсомольская-30 | 1 | 0,953261 | 6,9246 |
| 22 | к31 Чехова-5 | 1 | 0,953261 | 0,9278 |
| 23 | к31 Горького-27 | 1 | 0,953261 | 1,0607 |
| 24 | к31 Комсомольская-22 | 1 | 0,953261 | 3,4828 |
| 25 | к31 Горького-33 | 1 | 0,953261 | 1,4475 |
| 26 | к31 Горького-19 | 1 | 0,953261 | 1,1971 |
| 27 | к31 Горького-21 | 1 | 0,953261 | 1,1284 |
| 28 | к31 Горького-23 | 1 | 0,953261 | 0,4841 |
| 29 | к30 Свердлова-51 | 1 | 0,953261 | 21,4947 |
| 30 | цтп-1 тк13 | 1 | 0,953261 | 1,3097 |
| 31 | к35 Комсомольская-17 | 1 | 0,953261 | 5,3068 |
| 32 | к35 Пушкина-19 | 1 | 0,953261 | 3,2643 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 33 | к35 Пушкина-21 | 1 | 0,953261 | 3,3739 |
| 34 | к35 Пушкина-23 | 1 | 0,953261 | 3,4278 |
| 35 | к35 Пушкина-25 | 1 | 0,953261 | 2,7844 |
| 36 | к35 Пушкина-27 | 1 | 0,953261 | 2,6644 |
| 37 | к35 ул.Свердлова-57 | 1 | 0,953261 | 4,0617 |
| 38 | к35 Комсомольская-15 | 1 | 0,953261 | 3,6459 |
| 39 | к28 Комсомольская-32 | 1 | 0,953261 | 5,5623 |
| 40 | к31 Горького-37 | 1 | 0,953261 | 0,6963 |
| 41 | к33 Пушкина-9а | 1 | 0,953261 | 0,8126 |
| 42 | к30 ул.Штефана-8а | 1 | 0,953261 | 1,7714 |
| 43 | цтп тк17 | 1 | 0,953261 | 1,3097 |
| 44 | Северная, 11 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 45 | к30 ул.Штефана-10 | 1 | 0,953261 | 2,9167 |
| 46 | к30 ул.Штефана-8 | 1 | 0,953261 | 1,5698 |
| 47 | к30 ул.Штефана-4 | 1 | 0,953261 | 2,9834 |
| 48 | к30 ул.Штефана-8а | 1 | 0,953261 | 7,0533 |
| 49 | к29 Пушкина-30 | 1 | 0,953261 | 22,0323 |
| 50 | к29 Свердлова-56 | 1 | 0,953261 | 23,2984 |
| 51 | к32 Пушкина-31 | 1 | 0,953261 | 4,2915 |
| 52 | к32 Свердлова-64 | 1 | 0,953261 | 5,2396 |
| 53 | к26 Свердлова-49 | 1 | 0,953261 | 23,3602 |
| 54 | к26 Свердлова-49а | 1 | 0,953261 | 9,2379 |
| 55 | к27 Комсомольская-27 | 1 | 0,953261 | 26,3821 |
| 56 | к30 Комсомольская-25а | 1 | 0,953261 | 10,02 |
| 57 | к34 Пушкина-24 | 1 | 0,953261 | 2,4983 |
| 58 | к30 ул.Штефана,-1 | 1 | 0,953261 | 17,0148 |
| 59 | к34 Свердлова-55 | 1 | 0,953261 | 5,033 |
| 60 | к34 Свердлова-55 | 1 | 0,953261 | 0,1436 |
| 61 | к31 Чехова-3 | 1 | 0,953261 | 0,8132 |
| 62 | к31 Комсомольская-26б | 1 | 0,953261 | 2,4041 |
| 63 | Г/К № 27 | 1 | 0,953261 | 3,5513 |
| 64 | к50 Горького-26 | 1 | 0,953261 | 1,2929 |
| 65 | к50 Горького-24 | 1 | 0,953261 | 1,1306 |
| 66 | к50 Горького-20 | 1 | 0,953261 | 1,0116 |
| 67 | к50 Горького-22 | 1 | 0,953261 | 1,4757 |
| 68 | ул. Северная, 38а | 1 | 0,953261 | 10,0556 |
| 69 | Ленина 69Б | 1 | 0,953261 | 15,293 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 70 | улица Ленина 69 | 1 | 0,953261 | 82,354 |
| 71 | ул. Решетнева, | 1 | 0,953261 | 2,0322 |
| 72 | Северная 1а | 1 | 0,953261 | 2,1947 |
| 73 | к31 Пушкина-4 | 1 | 0,953261 | 0,63 |
| 74 | ул. Решетнева, | 1 | 0,953261 | 2,0247 |
| 75 | к31 Комсомольская-20 | 1 | 0,953261 | 5,2258 |
| 76 | г/к № 55 | 1 | 0,953261 | 3,0671 |
| 77 | г/к № 80 бокс №6 | 1 | 0,953261 | 7,3139 |
| 78 | к50 Горького-32 | 1 | 0,953261 | 1,0426 |
| 79 | к50 Горького-30 | 1 | 0,953261 | 0,9671 |
| 80 | к50 Горького-28 | 1 | 0,953261 | 1,0789 |
| 81 | к34 Комсомольская-19а | 1 | 0,953261 | 6,8877 |
| 82 | цтп-2 тк10 | 1 | 0,953261 | 2,6386 |
| 83 | ул. Решетнева, | 1 | 0,953261 | 2,7465 |
| 84 | Г/К №83 бокс 2 | 1 | 0,953261 | 3,3058 |
| 85 | Северная, 1 | 1 | 0,953261 | 12,1666 |
| 86 | ул. Решетнева, | 1 | 0,953261 | 0,93 |
| 87 | г/к № 80 бокс №5, бокс №4 | 1 | 0,953261 | 4,954 |
| 88 | ул. Крестьянская 8 | 0,998796 | 0,953261 | 2,6977 |
| 89 | ул. Зелёная 7 | 0,998796 | 0,953261 | 0,8306 |
| 90 | ул. Зелёная 8 | 0,998796 | 0,953261 | 2,17 |
| 91 | ул. Зелёная 5 | 0,998796 | 0,953261 | 0,7988 |
| 92 | ул. Зелёная 5 | 0,998796 | 0,953261 | 0,3251 |
| 93 | ул. Зелёная 3 | 0,998796 | 0,953261 | 0,9846 |
| 94 | ул. Зелёная 12 | 0,998796 | 0,953261 | 2,3814 |
| 95 | ул. Зелёная 6 | 0,998796 | 0,953261 | 1,0358 |
| 96 | ул. Зелёная 9а | 0,998796 | 0,953261 | 1,3725 |
| 97 | ул. Зелёная 3 | 0,998796 | 0,953261 | 0,7431 |
| 98 | ул. Зелёная 4 | 0,998796 | 0,953261 | 0,7573 |
| 99 | ул. Зелёная 13 | 0,998796 | 0,953261 | 2,348 |
| 100 | ул. Зелёная 1 | 0,998796 | 0,953261 | 1,3049 |
| 101 | ул. Зелёная 9 | 0,998796 | 0,953261 | 0,9621 |
| 102 | ул. Зелёная 2 | 0,998796 | 0,953261 | 1,4115 |
| 103 | ул. Зелёная 9 | 0,998796 | 0,953261 | 0,874 |
| 104 | ул. Зелёная 14 | 0,998796 | 0,953261 | 2,1473 |
| 105 | ул. Зелёная 11 | 0,998796 | 0,953261 | 0,7359 |
| 106 | ул. Полевая 2а | 0,998796 | 0,953261 | 1,9452 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 107 | ул. Крестьянская 21 | 0,998796 | 0,953261 | 2,8911 |
| 108 | ул. Крестьянская 20 | 0,998796 | 0,953261 | 2,8171 |
| 109 | ул. Крестьянская 20а | 0,998796 | 0,953261 | 2,4375 |
| 110 | ул. Полевая 18 | 0,998796 | 0,953261 | 2,6431 |
| 111 | ул. Полевая 19 | 0,998796 | 0,953261 | 2,9829 |
| 112 | ул. Полевая 17 | 0,998796 | 0,953261 | 0,4222 |
| 113 | ул. Полевая 17 | 0,998796 | 0,953261 | 0,4556 |
| 114 | ул. Полевая 15 | 0,998796 | 0,953261 | 1,0719 |
| 115 | ул. Полевая 15 | 0,998796 | 0,953261 | 1,16 |
| 116 | ул. Новосёлова 3 | 0,998796 | 0,953261 | 4,6202 |
| 117 | ул. Полевая 12 | 0,998796 | 0,953261 | 2,535 |
| 118 | ул. Полевая 13 | 0,998796 | 0,953261 | 2,0667 |
| 119 | ул. Полевая 10 | 0,998796 | 0,953261 | 2,3888 |
| 120 | ул. Полевая 11 | 0,998796 | 0,953261 | 2,4941 |
| 121 | ул. Полевая 8 | 0,998796 | 0,953261 | 2,7109 |
| 122 | ул. Полевая 9 | 0,998796 | 0,953261 | 2,4605 |
| 123 | ул. Полевая 6 | 0,998796 | 0,953261 | 1,4455 |
| 124 | ул. Полевая 6 | 0,998796 | 0,953261 | 1,41 |
| 125 | ул. Полевая 5 | 0,998796 | 0,953261 | 2,3394 |
| 126 | ул. Полевая 4 | 0,998796 | 0,953261 | 2,3186 |
| 127 | ул. Полевая 2 | 0,999975 | 0,953261 | 0,1383 |
| 128 | ул. Полевая 1 | 0,999975 | 0,953261 | 0,0871 |
| 129 | ул. Полевая 1а | 0,999581 | 0,953261 | 0,057 |
| 130 | ул. Полевая 1а | 0,999997 | 0,953261 | 0,0323 |
| 131 | г/к № 56 | 1 | 0,953261 | 3,503 |
| 132 | к31 Горького-17 | 1 | 0,953261 | 0,6723 |
| 133 | к31 Пушкина-14 | 1 | 0,953261 | 0,7876 |
| 134 | улица Решетнева ГК1 | 1 | 0,953261 | 4,6741 |
| 135 | ул. Зелёная 4 | 0,998796 | 0,953261 | 0,7617 |
| 136 | к50 Горького-12 | 1 | 0,953261 | 2,3516 |
| 137 | к50 Горького-14 | 1 | 0,953261 | 2,0999 |
| 138 | Полевая улица 14 | 0,998796 | 0,953261 | 1,8667 |
| 139 | Г/К № 27 | 1 | 0,953261 | 5,7495 |
| 140 | к13а Школьная68 | 1 | 0,953261 | 11,9438 |
| 141 | к13а Школьная66 | 1 | 0,953261 | 12,6651 |
| 142 | к13а Школьная68 | 1 | 0,953261 | 11,9881 |
| 143 | б/н | 1 | 0,953261 | 1,1252 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 144 | к50 Горького-18 | 1 | 0,953261 | 0,9099 |
| 145 | Северная, 5 А | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 146 | ОАО"ИСС" Ленина-54 | 1 | 0,953261 | 0,9377 |
| 147 | к25 Ленина-50 | 1 | 0,953261 | 34,9785 |
| 148 | к25 ул.Решетнёва-1 | 1 | 0,953261 | 22,313 |
| 149 | к25 Школьная-67 | 1 | 0,953261 | 26,5712 |
| 150 | к25 Школьная-65 | 1 | 0,953261 | 12,1688 |
| 151 | к25 Школьная-63 | 1 | 0,953261 | 26,3312 |
| 152 | к25 Ленина-48 | 1 | 0,953261 | 8,4367 |
| 153 | к25 Маяковского-4б | 1 | 0,953261 | 12,1423 |
| 154 | к25 Маяковского-4а | 1 | 0,953261 | 25,4206 |
| 155 | к29 Решетнёва-3 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 156 | к25 Ленина-48 | 1 | 0,953261 | 40,3536 |
| 157 | к25 Ленина-48 | 1 | 0,953261 | 9,1189 |
| 158 | к29 Решетнёва-3 | 1 | 0,953261 | 2,275 |
| 159 | к25 Ленина-50 | 1 | 0,953261 | 0,23 |
| 160 | г/к № 99 | 1 | 0,953261 | 2,6637 |
| 161 | ул. Новосёлов 7 | 0,998796 | 0,953261 | 3,318 |
| 162 | ул. Новосёлов 2 | 0,999997 | 0,953261 | 1,3727 |
| 163 | ул. Крестьянская 19 | 0,998796 | 0,953261 | 2,5018 |
| 164 | ул. Крестьянская 17 | 0,998796 | 0,953261 | 1,9099 |
| 165 | ул. Крестьянская 15 | 0,998796 | 0,953261 | 0,9653 |
| 166 | ул. Крестьянская 15 | 0,998796 | 0,953261 | 0,9829 |
| 167 | ул. Крестьянская 13 | 0,998796 | 0,953261 | 2,0211 |
| 168 | ул. Крестьянская 11 | 0,998796 | 0,953261 | 2,3081 |
| 169 | ул. Крестьянская 9 | 0,998796 | 0,953261 | 2,0228 |
| 170 | ул. Крестьянская 7 | 0,998796 | 0,953261 | 1,991 |
| 171 | ул. Крестьянская 5 | 0,998796 | 0,953261 | 1,9518 |
| 172 | ул. Крестьянская 3 | 0,998796 | 0,953261 | 2,1372 |
| 173 | ул. Крестьянская 1 | 0,998796 | 0,953261 | 0,889 |
| 174 | ул. Крестьянская 1 | 0,998796 | 0,953261 | 0,7853 |
| 175 | к31 Пушкина-8 | 1 | 0,953261 | 0,867 |
| 176 | к31 Пушкина-12 | 1 | 0,953261 | 0,5273 |
| 177 | г/к № 80 бокс 1 Монтаж | 1 | 0,953261 | 14,0515 |
| 178 | к31 Пушкина-6 | 1 | 0,953261 | 0,5215 |
| 179 | к34 Комсомольская-19 | 1 | 0,953261 | 6,8928 |
| 180 | к33 Пушкина-3 | 1 | 0,953261 | 1,303 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 181 | к33 Горького-9 | 1 | 0,953261 | 0,8622 |
| 182 | к33 Горького-11 | 1 | 0,953261 | 0,3019 |
| 183 | к33 Горького-13 | 1 | 0,953261 | 0,9272 |
| 184 | к50 Горького-16 | 1 | 0,953261 | 1,2769 |
| 185 | к32 Ленина-61 | 1 | 0,953261 | 49,414 |
| 186 | к32 Ленина-63 | 1 | 0,953261 | 36,7808 |
| 187 | к32 Ленина-65 | 1 | 0,953261 | 31,4477 |
| 188 | к32 Ленина-63а | 1 | 0,953261 | 3,0005 |
| 189 | МТ-57 | 1 | 0,953261 | 51,4359 |
| 190 | ОП П-2 700-зап | 1 | 0,953261 | 4,5007 |
| 191 | к31 Пушкина-16 | 1 | 0,953261 | 0,7876 |
| 192 | Северная, 5 | 1 | 0,953261 | 18,5428 |
| 193 | к13а ВЧ.Школьная62/1 | 1 | 0,953261 | 25,5933 |
| 194 | к13а ВЧюШкольная64 | 1 | 0,953261 | 53,7107 |
| 195 | к13а ВЧюШкольная64е | 1 | 0,953261 | 7,8197 |
| 196 | к13а ВЧ.Школьная62 | 1 | 0,953261 | 25,6814 |
| 197 | к13а ВЧ.Школьная64г | 1 | 0,953261 | 17,1217 |
| 198 | к13а ВЧ.Школьная64в | 1 | 0,953261 | 20,9265 |
| 199 | к13а ВЧ.Школьная60 | 1 | 0,953261 | 3,0334 |
| 200 | к13а ВЧ.Школьная4з | 1 | 0,953261 | 4,1219 |
| 201 | к13а ВЧ.Школьная60 | 1 | 0,953261 | 1,1702 |
| 202 | к13а ВЧ.Школьная64к | 1 | 0,953261 | 1,4788 |
| 203 | к13а ВЧюШкольная60 | 1 | 0,953261 | 10,1462 |
| 204 | к13а ВЧ.Школьная60 | 1 | 0,953261 | 28,5361 |
| 205 | к13а ВЧ.Школьная60 | 1 | 0,953261 | 3,8048 |
| 206 | МТ-53 | 1 | 0,953261 | 23,9562 |
| 207 | к35 Комсомольская-13 | 1 | 0,953261 | 5,4762 |
| 208 | к35 Свердлова-63 | 1 | 0,953261 | 2,8563 |
| 209 | к35 ул.Свердлова-61 | 1 | 0,953261 | 5,5215 |
| 210 | к35 Северная-6 | 1 | 0,953261 | 2,2989 |
| 211 | к35 Комсомольская-1 | 1 | 0,953261 | 3,7633 |
| 212 | к35 Северная-8 | 1 | 0,953261 | 2,2375 |
| 213 | к35 Комсомольская-3 | 1 | 0,953261 | 2,5425 |
| 214 | к35 Комсомольская-5 | 1 | 0,953261 | 4,6934 |
| 215 | к35 Комсомольская-7 | 1 | 0,953261 | 3,0077 |
| 216 | к35 Комсомольская-7а | 1 | 0,953261 | 2,9973 |
| 217 | к35 Северная-10 | 1 | 0,953261 | 15,0525 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 218 | к35 Северная-12 | 1 | 0,953261 | 2,6307 |
| 219 | к35 Северная-12 | 1 | 0,953261 | 6,2558 |
| 220 | к35 Северная-16 | 1 | 0,953261 | 2,9138 |
| 221 | к35 Свердлова-63 | 1 | 0,953261 | 12,7899 |
| 222 | к35 ул.Комсомольская-9 | 1 | 0,953261 | 11,6139 |
| 223 | к35 Свердлова-63 | 1 | 0,953261 | 1,5603 |
| 224 | к35 ул.Свердлова-59 | 1 | 0,953261 | 3,6861 |
| 225 | к35 Северная-12 | 1 | 0,953261 | 1,8903 |
| 226 | к35 Северная-12 | 1 | 0,953261 | 1,8828 |
| 227 | к35 Северная-12 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 228 | к32 Свердлова-68в | 1 | 0,953261 | 6,7841 |
| 229 | к35 Комсомольская-9 | 1 | 0,953261 | 7,1262 |
| 230 | ТК-17а Северная | 1 | 0,953261 | 53,8423 |
| 231 | ЦТП-1 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | промзона | 1 | 0,953261 | 8,2386 |
| 233 | к34 Пушкина-22 | 1 | 0,953261 | 2,543 |
| 234 | к28 Горького-39 | 1 | 0,953261 | 0,5533 |
| 235 | к31 Комсомольская-24 | 1 | 0,953261 | 5,3813 |
| 236 | к31 Горького-35 | 1 | 0,953261 | 1,2923 |
| 237 | к30 Свердлова-51б | 1 | 0,953261 | 0,9512 |
| 238 | ул. Решетнева, 4А | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 239 | МТ-53 | 1 | 0,953261 | 22,0836 |
| 240 | к25 Ленина-48 | 1 | 0,953261 | 1,8003 |
| 241 | к29 Ленина-51 | 1 | 0,953261 | 34,8767 |
| 242 | к29 Свердлова-50а | 1 | 0,953261 | 12,9243 |
| 243 | к29 Свердлова-50 | 1 | 0,953261 | 19,3286 |
| 244 | к29 Свердлова-52 | 1 | 0,953261 | 35,4343 |
| 245 | к29 Решетнёва-13 | 1 | 0,953261 | 13,8278 |
| 246 | к29 Григорьева-4 | 1 | 0,953261 | 14,3665 |
| 247 | Северная-1г | 1 | 0,953261 | 15,7055 |
| 248 | к29 Свердлова-58 | 1 | 0,953261 | 11,0269 |
| 249 | к29 Свердлова-58 | 1 | 0,953261 | 0,6601 |
| 250 | ул. Решетнева рядом с 4А | 1 | 0,953261 | 1,1252 |
| 251 | к33 Комсомольская-2 | 1 | 0,953261 | 3,3027 |
| 252 | к33 Горького-1 | 1 | 0,953261 | 1,0036 |
| 253 | к33 Комсомольская-6 | 1 | 0,953261 | 2,5296 |
| 254 | к33 Комсомольская-8 | 1 | 0,953261 | 2,2067 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 255 | к33 Комсомольская-10 | 1 | 0,953261 | 2,0264 |
| 256 | к33 Комсомольская-12 | 1 | 0,953261 | 2,2064 |
| 257 | к33 Горького-3 | 1 | 0,953261 | 0,9193 |
| 258 | к33 Комсомольская-4 | 1 | 0,953261 | 2,2085 |
| 259 | к35 ул.Свердлова-65 | 1 | 0,953261 | 4,5256 |
| 260 | к35 Северная-10 | 1 | 0,953261 | 0,8251 |
| 261 | Северная-1а | 1 | 0,953261 | 2,5853 |
| 262 | Г/К Энергетик | 1 | 0,953261 | 5,7653 |
| 263 | к30 Комсомольская-25 | 1 | 0,953261 | 12,1896 |
| 264 | к30 ул.Штефана-6 | 1 | 0,953261 | 3,1642 |
| 265 | к30 Свердлова-51а | 1 | 0,953261 | 8,7478 |
| 266 | к30 Свердлова-53 | 1 | 0,953261 | 19,9386 |
| 267 | к30 Комсомольская-23 | 1 | 0,953261 | 18,1097 |
| 268 | к34 Пушкина-20 | 1 | 0,953261 | 3,7821 |
| 269 | к34 Пушкина-26 | 1 | 0,953261 | 2,866 |
| 270 | к34 Свердлова-55 | 1 | 0,953261 | 4,1728 |
| 271 | к34 Свердлова-55 | 1 | 0,953261 | 0,1294 |
| 272 | к35 Комсомольская-11 | 1 | 0,953261 | 3,3773 |
| 273 | к35 Комсомольская-11а | 1 | 0,953261 | 3,3991 |
| 274 | к31 Пушкина-10 | 1 | 0,953261 | 1,0387 |
| 275 | Гараж | 1 | 0,953261 | 2,8288 |
| 276 | улица Горького 35 | 1 | 0,953261 | 1,3097 |
| 277 | цтп-2 ТК-28 | 1 | 0,953261 | 2,8199 |
| 278 | ул. Решетнева рядом с 4А | 1 | 0,953261 | 0,9001 |
| 279 | к50 Горького-8 | 1 | 0,953261 | 0,4355 |
| 280 | г/к № 56 бокс 2,3 | 1 | 0,953261 | 8,2669 |
| 281 | Северная,1А Гараж ФГУП ГВСУ №9 | 1 | 0,953261 | 5,2194 |
| 282 | к29 Ленина-49б | 1 | 0,953261 | 12,7645 |
| 283 | к29а Ленина-53 | 1 | 0,953261 | 14,1228 |
| 284 | к29а Ленина-53 | 1 | 0,953261 | 10,1791 |
| 285 | б/н | 1 | 0,953261 | 0,4277 |
| 286 | к33 Горького-5 | 1 | 0,953261 | 1,6866 |
| 287 | б/н | 1 | 0,953261 | 1,6896 |
| 288 | к33 Горького-7 | 1 | 0,953261 | 0,504 |
| 289 | к50 Горького-6 | 1 | 0,953261 | 0,7144 |
| 290 | к50 Горького-4 | 1 | 0,953261 | 1,5862 |
| 291 | к50 Горького-2 | 1 | 0,953261 | 0,9035 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 292 | к50 Горького-10 | 1 | 0,953261 | 2,2223 |
| 293 | ТК-18 Северная | 1 | 0,953261 | 79,2468 |
| 294 | ОАО"ИСС" Ленина-54 | 1 | 0,953261 | 5,5018 |
| 295 | Решетнева 4 | 1 | 0,953261 | 46,2953 |
| 296 | к33 Комсомольская-14 | 1 | 0,953261 | 2,0231 |
| 297 | к33 Комсомольская-16 | 1 | 0,953261 | 2,2069 |
| 298 | к33 Комсомольская-18 | 1 | 0,953261 | 3,2981 |
| 299 | к33 Пушкина-13 | 1 | 0,953261 | 0,4503 |
| 300 | к33 Пушкина-5 | 1 | 0,953261 | 0,5366 |
| 301 | к33 Пушкина-7а | 1 | 0,953261 | 0,4599 |
| 302 | к33 Пушкина-7 | 1 | 0,953261 | 0,5276 |
| 303 | ул. Новосёлова 3? | 0,998796 | 0,953261 | 2,2606 |
| 304 | ул. Песочный 32 | 0,998796 | 0,953261 | 2,3378 |
| 305 | ул. Полевая 30 | 0,998796 | 0,953261 | 1,0886 |
| 306 | ул. Полевая 30 | 0,998796 | 0,953261 | 0,9182 |
| 307 | ул. Полевая 28 | 0,998796 | 0,953261 | 0,9419 |
| 308 | ул. Полевая 28 | 0,998796 | 0,953261 | 1,2229 |
| 309 | ул. Полевая 26/1 | 0,998796 | 0,953261 | 1,1987 |
| 310 | ул. Полевая 27 | 0,998796 | 0,953261 | 0,2043 |
| 311 | ул. Полевая 26/1 | 0,998796 | 0,953261 | 1,1113 |
| 312 | ул. Полевая 27 | 0,998796 | 0,953261 | 2,9031 |
| 313 | ул. Полевая 25 | 0,998796 | 0,953261 | 2,39 |
| 314 | ул. Полевая 24 | 0,998796 | 0,953261 | 1,9119 |
| 315 | ул. Полевая 24а | 0,998796 | 0,953261 | 1,9099 |
| 316 | ул. Полевая 23 | 0,998796 | 0,953261 | 1,2711 |
| 317 | Северная, 3 | 1 | 0,953261 | 12,4906 |
| 318 | к35 Свердлова-63 | 1 | 0,953261 | 56,4996 |
| 319 | к32 Пушкина-35 | 1 | 0,953261 | 26,6528 |
| 320 | к32 Пушкина-33 | 1 | 0,953261 | 26,4022 |
| 321 | к32 Свердлова,-66 | 1 | 0,953261 | 4,6296 |
| 322 | к32 Свердлова-70 | 1 | 0,953261 | 4,693 |
| 323 | к32 Свердлова-72 | 1 | 0,953261 | 4,5462 |
| 324 | к32 Северная-20 | 1 | 0,953261 | 5,4219 |
| 325 | к32 Ленина-65а | 1 | 0,953261 | 10,9849 |
| 326 | к32 Свердлова-68 | 1 | 0,953261 | 12,9993 |
| 327 | к32 Ленина-67а | 1 | 0,953261 | 25,5186 |
| 328 | к32 Свердлова-72а | 1 | 0,953261 | 26,4831 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 329 | к35 Северная-14 | 1 | 0,953261 | 2,9276 |
| 330 | ТК-17 Северная | 1 | 0,953261 | 13,1421 |
| 331 | Комсомольская улица 6 | 1 | 0,953261 | 2,6194 |
| 332 | улица Свердлова 63 | 1 | 0,953261 | 2,7243 |
| 333 | улица Решетнева ГК2 | 1 | 0,953261 | 2,7707 |
| 334 | ул. Зелёная 6 | 0,998796 | 0,953261 | 1,0061 |
| 335 | ул. Решетнева, | 1 | 0,953261 | 2,8008 |
| 336 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/1 | 1 | 0,953261 | 3,8769 |
| 337 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/11 | 1 | 0,953261 | 1,165 |
| 338 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/10 | 1 | 0,953261 | 3,057 |
| 339 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/9 | 1 | 0,953261 | 2,8901 |
| 340 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/8 | 1 | 0,953261 | 1,6156 |
| 341 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/7 | 1 | 0,953261 | 2,6338 |
| 342 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/6 | 1 | 0,953261 | 1,8292 |
| 343 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/5 | 1 | 0,953261 | 2,4405 |
| 344 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/4 | 1 | 0,953261 | 2,9848 |
| 345 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/3 | 1 | 0,953261 | 3,521 |
| 346 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/2 | 1 | 0,953261 | 2,4473 |
| 347 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/16 | 1 | 0,953261 | 2,6996 |
| 348 | улица 60 лет ВЛКСМ 75 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 349 | улица 60 лет ВЛКСМ 73 | 1 | 0,953261 | 4,1091 |
| 350 | улица 60 лет ВЛКСМ 71 | 1 | 0,953261 | 3,3383 |
| 351 | улица 60 лет ВЛКСМ 85 | 1 | 0,953261 | 3,7061 |
| 352 | улица 60 лет ВЛКСМ 83 | 1 | 0,953261 | 4,6627 |
| 353 | улица 60 лет ВЛКСМ 81 | 1 | 0,953261 | 3,5547 |
| 354 | улица 60 лет ВЛКСМ 79 | 1 | 0,953261 | 4,3359 |
| 355 | улица 60 лет ВЛКСМ 77 | 1 | 0,953261 | 3,5547 |
| 356 | улица 60 лет ВЛКСМ 87 | 1 | 0,953261 | 0,9113 |
| 357 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/12 | 1 | 0,953261 | 3,1282 |
| 358 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/15 | 1 | 0,953261 | 3,5697 |
| 359 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/14 | 1 | 0,953261 | 2,9242 |
| 360 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/13 | 1 | 0,953261 | 3,5918 |
| 361 | 4Мкр пр.Ленинградский-107а | 1 | 0,953261 | 3,5547 |
| 362 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-84 | 1 | 0,953261 | 26,5841 |
| 363 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-82 | 1 | 0,953261 | 62,7662 |
| 364 | 4Мкр пр.Ленинградский-105 | 1 | 0,953261 | 12,2861 |
| 365 | 4Мкр пр.Ленинградский-107 | 1 | 0,953261 | 19,8466 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 366 | 4Мкр пр.Ленинградский-105 | 1 | 0,953261 | 14,2698 |
| 367 | 4Мкр пр.Ленинградский-103 | 1 | 0,953261 | 19,6585 |
| 368 | 4Мкр пр.Ленинградский-105 | 1 | 0,953261 | 13,1879 |
| 369 | 4Мкр пр.Ленинградский103 | 1 | 0,953261 | 18,1462 |
| 370 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-82 | 1 | 0,953261 | 16,6629 |
| 371 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-84 | 1 | 0,953261 | 16,5278 |
| 372 | 5Мкр пр.Ленинградский-14 | 1 | 0,953261 | 21,0961 |
| 373 | 5Мкр пр.Ленинградский-14 | 1 | 0,953261 | 19,4657 |
| 374 | 3Мкр Ленинградский.пр-49 | 1 | 0,953261 | 32,7188 |
| 375 | 5Мкр пр.Ленинградский-16 | 1 | 0,953261 | 25,7303 |
| 376 | 5Мкр пр.Ленинградский-16 | 1 | 0,953261 | 23,4218 |
| 377 | Комсомольская улица 28 | 1 | 0,953261 | 2,476 |
| 378 | к31 Комсомольская-28 | 1 | 0,953261 | 3,6123 |
| 379 | к31 Комсомольская-26 | 1 | 0,953261 | 3,6159 |
| 380 | улица Горького, 63 | 1 | 0,953261 | 2,6759 |
| 381 | к51 Горького-34 | 1 | 0,953261 | 7,0703 |
| 382 | ДЮСШ-1 ул. Свердлова, 1Б | 1 | 0,953261 | 34,9795 |
| 383 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-31Храм | 1 | 0,953261 | 1,7651 |
| 384 | 1Мкр пр.Курчатова-34 | 1 | 0,953261 | 21,3159 |
| 385 | 1Мкр пр.Курчатова-32 | 1 | 0,953261 | 28,7953 |
| 386 | 1Мкр пр.Курчатова-36 | 1 | 0,953261 | 21,5135 |
| 387 | ул. Линейная 10 | 1 | 0,953261 | 0,5662 |
| 388 | ул. Линейная 8 | 1 | 0,953261 | 0,4773 |
| 389 | ул. Островского 15 | 1 | 0,953261 | 0,5498 |
| 390 | ул. Островского 13 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 391 | ул. Озёрная 5 | 1 | 0,953261 | 1,9906 |
| 392 | ул. Островского 7 | 1 | 0,953261 | 1,9906 |
| 393 | ул. Кооперативная 3 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 394 | ул. Ермака 19 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 395 | ул. Ермака 17 | 1 | 0,953261 | 1,8485 |
| 396 | ул. Сибирская 13 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 397 | ул. Сибирская | 1 | 0,953261 | 0,5048 |
| 398 | ул. Сибирская 20 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 399 | ул. Островского 22 | 1 | 0,953261 | 3,4941 |
| 400 | ул. Ермака 23 | 1 | 0,953261 | 1,8485 |
| 401 | ул. Ермака 26 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 402 | ул. Озерная 17 | 1 | 0,953261 | 3,9503 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 403 | ул. Озёрная 7 | 1 | 0,953261 | 2,5594 |
| 404 | ул. Озёрная 6 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 405 | ул. Зелёная 2 | 1 | 0,953261 | 1,4598 |
| 406 | ул. Сибирская 3 | 1 | 0,953261 | 1,7063 |
| 407 | ул. Сибирская 2/13 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 408 | ул. Сибирская 1 | 1 | 0,953261 | 3,5969 |
| 409 | ул. Южная 15 | 1 | 0,953261 | 1,1186 |
| 410 | ул. Сибирская 9 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 411 | ул. Сибирская 11 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 412 | ул. Маросова 9 | 1 | 0,953261 | 1,4716 |
| 413 | кафе ОАЗИС | 1 | 0,953261 | 3,7417 |
| 414 | к51 Горького-36 | 1 | 0,953261 | 13,2298 |
| 415 | к51 Горького-36г | 1 | 0,953261 | 1,7887 |
| 416 | 2аМкр ул.Саянская-9 | 1 | 0,953261 | 47,1162 |
| 417 | Комсомольская улица 26 | 1 | 0,953261 | 4,4529 |
| 418 | комсомольский проезд 9 | 1 | 0,953261 | 2,5913 |
| 419 | улица Советской Армии 34 | 1 | 0,953261 | 8,0663 |
| 420 | ПКиО Парковая-9 | 1 | 0,953261 | 6,9172 |
| 421 | ПКиО Парковая-9 | 1 | 0,953261 | 1,9803 |
| 422 | ПКиО Парковая-9 | 1 | 0,953261 | 10,5555 |
| 423 | к21 Ленина-42 | 1 | 0,953261 | 11,1228 |
| 424 | к21 Ленина-42 | 1 | 0,953261 | 1,8903 |
| 425 | к21 Ленина-42 | 1 | 0,953261 | 2,2204 |
| 426 | БГ ул.Пирогова-6 | 1 | 0,953261 | 6,8627 |
| 427 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-24 | 1 | 0,953261 | 28,5899 |
| 428 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-31 | 1 | 0,953261 | 1,0836 |
| 429 | к48 ул.Парковая-2 | 1 | 0,953261 | 20,5135 |
| 430 | к48 ул.Парковая-4 | 1 | 0,953261 | 9,4952 |
| 431 | комсомольский проезд 2 | 1 | 0,953261 | 1,9989 |
| 432 | ИК 109 | 1 | 0,953261 | 3,8983 |
| 433 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-6 | 1 | 0,953261 | 39,4388 |
| 434 | 3Мкр Ленинградский.пр-1 | 1 | 0,953261 | 38,8311 |
| 435 | 3Мкр Ленинградский.пр-16 | 1 | 0,953261 | 69,0683 |
| 436 | 3Мкр пр.Ленинградский-3 | 1 | 0,953261 | 13,3376 |
| 437 | 3Мкр пр.Ленинградский-1 | 1 | 0,953261 | 38,6517 |
| 438 | 3Мкр пр.Ленинградский-1 | 1 | 0,953261 | 38,3345 |
| 439 | 3Мкр Ленинградский.пр-3 | 1 | 0,953261 | 9,2797 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 440 | 3Мкр Ленинградский.пр-3 | 1 | 0,953261 | 12,8493 |
| 441 | комсомольский проезд 8 | 1 | 0,953261 | 2,4454 |
| 442 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 4,9145 |
| 443 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 6,3414 |
| 444 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 2,6951 |
| 445 | комсомольский проезд 3 | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 446 | ТП13 пр.Ленинградский-153 | 1 | 0,953261 | 1,8959 |
| 447 | комсомольский проезд 5 | 1 | 0,953261 | 1,7281 |
| 448 | кнс | 1 | 0,953261 | 1,6972 |
| 449 | 1Мкр ул.Восточная-3а | 1 | 0,953261 | 6,5351 |
| 450 | 1Мкр ул.Молодежная-11а | 1 | 0,953261 | 4,7851 |
| 451 | 1Мкр ул.Молодежная-15 | 1 | 0,953261 | 28,3161 |
| 452 | 1Мкр ул.Молодежная-11 | 1 | 0,953261 | 21,3859 |
| 453 | 1Мкр ул.Молодежная-11а | 1 | 0,953261 | 25,7514 |
| 454 | 1Мкр ул.Молодежная-13 | 1 | 0,953261 | 28,5763 |
| 455 | 1Мкр ул.Молодежная-13а | 1 | 0,953261 | 28,2236 |
| 456 | 1Мкр ул.Молодежная-15а | 1 | 0,953261 | 28,4313 |
| 457 | 1Мкр ул.Молодежная-15б | 1 | 0,953261 | 3,3319 |
| 458 | 1Мкр ул.Восточная-1 | 1 | 0,953261 | 28,2344 |
| 459 | 1Мкр ул.Восточная-1а | 1 | 0,953261 | 3,3572 |
| 460 | 1Мкр ул.Восточная-3 | 1 | 0,953261 | 21,4564 |
| 461 | 1Мкр ул.Восточная-3 | 1 | 0,953261 | 21,1434 |
| 462 | 1Мкр ул.Восточная-5 | 1 | 0,953261 | 12,4679 |
| 463 | 1Мкр ул.Восточная-11 | 1 | 0,953261 | 21,5777 |
| 464 | 1Мкр ул.Восточная-11 | 1 | 0,953261 | 19,4199 |
| 465 | 1Мкр ул.Молодежная-11а | 1 | 0,953261 | 15,5301 |
| 466 | 1Мкр ул.Восточная-7 | 1 | 0,953261 | 12,8538 |
| 467 | 1Мкр ул.Молодежная-15б | 1 | 0,953261 | 1,2683 |
| 468 | ГГ ул.Восточная-14 | 1 | 0,953261 | 66,6764 |
| 469 | ГГ ул.Восточная-14/1 | 1 | 0,953261 | 2,708 |
| 470 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 103,7748 |
| 471 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 14,5458 |
| 472 | 1Мкр ул.Молодежная-11А | 1 | 0,953261 | 2,1644 |
| 473 | 1Мкр ул.Восточная-3А | 1 | 0,953261 | 3,399 |
| 474 | кнс | 1 | 0,953261 | 1,7659 |
| 475 | к1 Сов.Армии-13 | 1 | 0,953261 | 14,8904 |
| 476 | к1 Сов.Армии--7 | 1 | 0,953261 | 20,8356 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 477 | к48 Парковая-4 | 1 | 0,953261 | 1,0802 |
| 478 | к48 Парковая-4 | 1 | 0,953261 | 1,0802 |
| 479 | к48 Сов.Армии-3 | 1 | 0,953261 | 16,594 |
| 480 | к48 Советская-3 | 1 | 0,953261 | 13,0456 |
| 481 | к1 Сов.Армии-13 | 1 | 0,953261 | 1,7122 |
| 482 | к1 Сов.Армии-11 | 1 | 0,953261 | 8,1918 |
| 483 | к1 Сов.Армии-9 | 1 | 0,953261 | 11,848 |
| 484 | к1 Сов.Армии-7 | 1 | 0,953261 | 7,8382 |
| 485 | к1 Сов.Армии-5 | 1 | 0,953261 | 0,9457 |
| 486 | к1 Сов.Армии-5 | 1 | 0,953261 | 14,8413 |
| 487 | к1 Советская-4 | 1 | 0,953261 | 12,3717 |
| 488 | Красноярская улица 4 | 1 | 0,953261 | 58,5775 |
| 489 | Красноярская улица 4 | 1 | 0,953261 | 38,1957 |
| 490 | УЖТ Сов.Армии-8 | 1 | 0,953261 | 10,112 |
| 491 | УЖТ Привокзальная, | 1 | 0,953261 | 5,9765 |
| 492 | УЖТ Красноярская-4а | 1 | 0,953261 | 9,7371 |
| 493 | улица Горького, 69 | 1 | 0,953261 | 2,6886 |
| 494 | улица Горького, 67 | 1 | 0,953261 | 3,5042 |
| 495 | улица Горького, 65 | 1 | 0,953261 | 3,9051 |
| 496 | к51 Горького | 1 | 0,953261 | 2,6773 |
| 497 | к13а ВЧ.Школьная64а | 1 | 0,953261 | 7,2012 |
| 498 | к13а ВЧ.Школьная64а/1 | 1 | 0,953261 | 3,0334 |
| 499 | к23 Маяковского-19б | 1 | 0,953261 | 17,2611 |
| 500 | к13а Школьная-48 | 1 | 0,953261 | 17,2548 |
| 501 | к13а Школьная-48 | 1 | 0,953261 | 5,3409 |
| 502 | к13а ВЧ.Школьная58а | 1 | 0,953261 | 37,6581 |
| 503 | к13а Сов.Армии-36 | 1 | 0,953261 | 17,4899 |
| 504 | ул. Трудовая 4 | 1 | 0,953261 | 1,4219 |
| 505 | ул. Трудовая 2 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 506 | ул. Трудовая 17 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 507 | ул. Трудовая 21 | 1 | 0,953261 | 1,7063 |
| 508 | ул. Островского 42 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 509 | ул. Островского 40 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 510 | ул. Островского 33 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 511 | ул. Лысенко 29 | 1 | 0,953261 | 1,147 |
| 512 | ул. Матросова 18 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 513 | ул. Островского 28 | 1 | 0,953261 | 0,9184 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 514 | ул. Островского 24 | 1 | 0,953261 | 1,0887 |
| 515 | ул. Линейная 24 | 1 | 0,953261 | 0,3239 |
| 516 | ул. Островского 26 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 517 | ул. Островского 31 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 518 | ул. Трудовая 26 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 519 | ул. Трудовая 28 | 1 | 0,953261 | 1,6353 |
| 520 | ул. Кооперативная 13 | 1 | 0,953261 | 1,9906 |
| 521 | пр-д. Южный 4а | 1 | 0,953261 | 0,5051 |
| 522 | ул. Кооперативная 11 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 523 | ул. Ермака 21 | 1 | 0,953261 | 0,4171 |
| 524 | ул. Сибирская 19 | 1 | 0,953261 | 24,1803 |
| 525 | ул. Сибирская 16 | 1 | 0,953261 | 2,0854 |
| 526 | ул. Ермака 10 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 527 | ул. Озерная 10 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 528 | ул. Матросова 4 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 529 | ул. Сибирская 6 | 1 | 0,953261 | 0,9838 |
| 530 | ул. Сибирская 7 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 531 | ул. Матросова 7а | 1 | 0,953261 | 1,6328 |
| 532 | к13а Сов.Армии-34 | 1 | 0,953261 | 29,2584 |
| 533 | к14а Школьная-47а | 1 | 0,953261 | 23,1051 |
| 534 | к13а Школьная-56 | 1 | 0,953261 | 9,4264 |
| 535 | к13а Школьная,46 | 1 | 0,953261 | 9,631 |
| 536 | проспект Курчатова, 3/1 | 1 | 0,953261 | 11,67 |
| 537 | 2Мкр ул.Королёва-7а | 1 | 0,953261 | 9,2067 |
| 538 | 2Мкр ул.Королёва-7а | 1 | 0,953261 | 113,69 |
| 539 | 2Мкр пр.Королёва-7 | 1 | 0,953261 | 23,3329 |
| 540 | 2Мкр пр.Королёва-17 | 1 | 0,953261 | 24,1241 |
| 541 | 2Мкр пр.Курчатова-49 | 1 | 0,953261 | 16,1605 |
| 542 | 1Мкр пр.Курчатова-38 | 1 | 0,953261 | 16,6022 |
| 543 | 1Мкр ул.Королёва-4 | 1 | 0,953261 | 39,9937 |
| 544 | 1Мкр ул.Королёва-6 | 1 | 0,953261 | 21,7741 |
| 545 | 1Мкр ул.Королёва-6 | 1 | 0,953261 | 22,0792 |
| 546 | 1Мкр ул.Королёва-6а | 1 | 0,953261 | 3,7241 |
| 547 | 1Мкр ул.Королёва-8 | 1 | 0,953261 | 22,1493 |
| 548 | 1Мкр ул.Королёва-8 | 1 | 0,953261 | 21,9688 |
| 549 | 1Мкр ул.Королёва-12 | 1 | 0,953261 | 22,251 |
| 550 | 2Мкр пр.Курчатова-47 | 1 | 0,953261 | 11,1901 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 551 | 2Мкр пр.Курчатова-48 | 1 | 0,953261 | 33,6752 |
| 552 | 2Мкр пр.Курчатова-48 | 1 | 0,953261 | 7,1122 |
| 553 | 2Мкр пр.Курчатова-48 | 1 | 0,953261 | 33,3057 |
| 554 | 2Мкр пр.Курчатова-42 | 1 | 0,953261 | 1,2133 |
| 555 | 2Мкр пр.Курчатова-42 | 1 | 0,953261 | 26,5689 |
| 556 | 2Мкр пр.Курчатова-42 | 1 | 0,953261 | 4,1837 |
| 557 | 2Мкр ул.Королёва-5 | 1 | 0,953261 | 23,6581 |
| 558 | 2Мкр ул.Королёва-9 | 1 | 0,953261 | 23,7702 |
| 559 | 2Мкр ул.Королёва-13 | 1 | 0,953261 | 16,5578 |
| 560 | 2Мкр пр.Курчатова-44 | 1 | 0,953261 | 26,6971 |
| 561 | 2Мкр пр.Курчатова-48а | 1 | 0,953261 | 23,8982 |
| 562 | 2Мкр пр.Курчатова-46 | 1 | 0,953261 | 27,9759 |
| 563 | 2Мкр пр.Курчатова-45 | 1 | 0,953261 | 39,3827 |
| 564 | 1Мкр пр.Курчатова-36 | 1 | 0,953261 | 21,312 |
| 565 | 2Мкр ул.Королёва-15 | 1 | 0,953261 | 33,4427 |
| 566 | 2Мкр ул.Королёва-11 | 1 | 0,953261 | 35,586 |
| 567 | 2Мкр пр.Курчатова-54 | 1 | 0,953261 | 8,2142 |
| 568 | 2Мкр Курчатова-48 | 1 | 0,953261 | 33,4627 |
| 569 | 2Мкр пр.Курчатова-50 | 1 | 0,953261 | 16,6097 |
| 570 | 2Мкр пр.Курчатова-52 | 1 | 0,953261 | 16,6785 |
| 571 | 2Мкр Курчатова-50 | 1 | 0,953261 | 16,9658 |
| 572 | 2Мкр пр.Курчатова-47 | 1 | 0,953261 | 8,5542 |
| 573 | 2Мкр пр.Курчатова-42А | 1 | 0,953261 | 0,2844 |
| 574 | 2Мкр ул.Королёва-17а | 1 | 0,953261 | 1,6075 |
| 575 | 2Мкр Курчатова-52 | 1 | 0,953261 | 17,0219 |
| 576 | 2Мкр пр.Курчатова-45 | 1 | 0,953261 | 2,4964 |
| 577 | 2Мкр Курчатова-52 | 1 | 0,953261 | 1,82 |
| 578 | к13а Школьная-48а | 1 | 0,953261 | 16,2118 |
| 579 | к13а Школьная-50а | 1 | 0,953261 | 5,2726 |
| 580 | 13а Школьная52,52а,б,в,г | 1 | 0,953261 | 49,9748 |
| 581 | к14а Чапаева-3 | 1 | 0,953261 | 16,9878 |
| 582 | к13а Школьная-54а | 1 | 0,953261 | 35,2059 |
| 583 | к13а Школьная,46 | 1 | 0,953261 | 15,7735 |
| 584 | к13а Школьная,46 | 1 | 0,953261 | 13,4985 |
| 585 | к13а ВЧ.Школьная60 | 1 | 0,953261 | 4,9098 |
| 586 | проспект Курчатова, 3Г | 1 | 0,953261 | 3,6428 |
| 587 | Хороший дискаунтер | 1 | 0,953261 | 5,9104 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 588 | к3 Октябрьская-29 | 1 | 0,953261 | 18,3955 |
| 589 | к9 Октябрьская-32 | 1 | 0,953261 | 12,3315 |
| 590 | к9 Октябрьская-34 | 1 | 0,953261 | 2,5746 |
| 591 | к9 Октябрьская-34 | 1 | 0,953261 | 1,7161 |
| 592 | к9 Октябрьская-36 | 1 | 0,953261 | 18,4986 |
| 593 | к9 Октябрьская-34 | 1 | 0,953261 | 0,9001 |
| 594 | к9 Свердлова-18 | 1 | 0,953261 | 12,7417 |
| 595 | к3 Свердлова-12 | 1 | 0,953261 | 17,6907 |
| 596 | к3 Ленина-13а | 1 | 0,953261 | 1,7403 |
| 597 | к3 Октябрьская-33 | 1 | 0,953261 | 18,601 |
| 598 | к3 Свердлова-8 | 1 | 0,953261 | 18,9603 |
| 599 | к3 Советская-22 | 1 | 0,953261 | 6,8899 |
| 600 | к3 Октябрьская-31 | 1 | 0,953261 | 7,2654 |
| 601 | к9 ул.Октябрьская-34 | 1 | 0,953261 | 21,8844 |
| 602 | к9 ул.Октябрьская-16 | 1 | 0,953261 | 27,5602 |
| 603 | к9 Ленина-19 | 1 | 0,953261 | 16,4196 |
| 604 | к9 ул.Октябрьская-34 | 1 | 0,953261 | 12,6002 |
| 605 | к4,5 Октябрьская-41 | 1 | 0,953261 | 12,6051 |
| 606 | к4,5 Октябрьская-45 | 1 | 0,953261 | 21,3008 |
| 607 | к4,5 Свердлова-9/1 | 1 | 0,953261 | 4,6808 |
| 608 | к4,5 Свердлова-9/2 | 1 | 0,953261 | 4,0207 |
| 609 | к10,11 Свердлова-15а | 1 | 0,953261 | 11,7044 |
| 610 | к10,11 Крупской-3 | 1 | 0,953261 | 21,3755 |
| 611 | к10,11 Свердлова-17 | 1 | 0,953261 | 28,1714 |
| 612 | к10,11 Крупской-5а | 1 | 0,953261 | 21,3785 |
| 613 | к10,11 Октябрьская-44 | 1 | 0,953261 | 10,4789 |
| 614 | к10,11 Свердлова-13а | 1 | 0,953261 | 21,1513 |
| 615 | к10,11 Октябрьская-46 | 1 | 0,953261 | 10,4714 |
| 616 | к10,11 Октябрьская-48 | 1 | 0,953261 | 21,1937 |
| 617 | к10,11 Крупской-5 | 1 | 0,953261 | 21,3349 |
| 618 | к10,11 Крупской-7 | 1 | 0,953261 | 21,373 |
| 619 | к10,11 Октябрьская-46б | 1 | 0,953261 | 2,2205 |
| 620 | к4,5 Свердлова-9 | 1 | 0,953261 | 8,6818 |
| 621 | к4,5 Свердлова-11 | 1 | 0,953261 | 19,6906 |
| 622 | к4,5 Октябрьская-37 | 1 | 0,953261 | 21,0368 |
| 623 | к4,5 Свердлова-9в | 1 | 0,953261 | 2,8016 |
| 624 | к4,5 Октябрьская-39 | 1 | 0,953261 | 21,1333 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 625 | к4,5 Октябрьская-41а | 1 | 0,953261 | 13,2344 |
| 626 | к4,5 Октябрьская-43 | 1 | 0,953261 | 21,1715 |
| 627 | к4,5 Октябрьская-41б | 1 | 0,953261 | 13,0689 |
| 628 | к4,5 Октябрьская-43а | 1 | 0,953261 | 10,5981 |
| 629 | к10,11 Свердлова-19 | 1 | 0,953261 | 30,0525 |
| 630 | к10,11 Октябрьская-42 | 1 | 0,953261 | 21,1751 |
| 631 | к10,11 Свердлова-15 | 1 | 0,953261 | 27,7981 |
| 632 | к10,11 Октябрьская-44а | 1 | 0,953261 | 10,2071 |
| 633 | к4,5 Свердлова-11 | 1 | 0,953261 | 3,2633 |
| 634 | к4,5 Свердлова-9/1 | 1 | 0,953261 | 1,8959 |
| 635 | к4,5 Свердлова-9 | 1 | 0,953261 | 11,3678 |
| 636 | УЖТ Сов.Армии-28а | 1 | 0,953261 | 4,6111 |
| 637 | УЖТ за.ДБ."Центральный" | 1 | 0,953261 | 1,5302 |
| 638 | УЖТ Сов.Армии-28а | 1 | 0,953261 | 1,0802 |
| 639 | улица Свердлова 9Б | 1 | 0,953261 | 1,5704 |
| 640 | ТП13 пр.Ленинградский-153 | 1 | 0,953261 | 14,5199 |
| 641 | улица 60 лет ВЛКСМ 95А | 1 | 0,953261 | 11,7216 |
| 642 | к2 Ленина-14 | 1 | 0,953261 | 14,4094 |
| 643 | к2 Ленина-14 | 1 | 0,953261 | 1,9717 |
| 644 | к2 Октябрьская-17 | 1 | 0,953261 | 3,9443 |
| 645 | Красноярская поворота на Додоново | 1 | 0,953261 | 3,5343 |
| 646 | к2 Октябрьская-19 | 1 | 0,953261 | 18,4418 |
| 647 | к2 Октябрьская-19а | 1 | 0,953261 | 1,9024 |
| 648 | ул. Лысенко 29а | 1 | 0,953261 | 0,261 |
| 649 | ул. Островского 36 | 1 | 0,953261 | 0,5688 |
| 650 | ул. Трудовая 22 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 651 | ул. Лысенко 30 | 1 | 0,953261 | 0,3819 |
| 652 | ул. Островского 36 | 1 | 0,953261 | 2,104 |
| 653 | ул. Островского 20 | 1 | 0,953261 | 1,5376 |
| 654 | ул. Кооперативная 16 | 1 | 0,953261 | 1,147 |
| 655 | ул. Кооперативная 18 | 1 | 0,953261 | 0,4402 |
| 656 | ул. Трудовая 20 | 1 | 0,953261 | 8,5015 |
| 657 | ул. Трудовая 19 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 658 | ул. Островского 29 | 1 | 0,953261 | 1,117 |
| 659 | ул. Островского 27 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 660 | ул. Островского 32 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 661 | ул. Островского 34 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 662 | ул. Островского 25 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 663 | ул. Островского 22 | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 664 | ул. Кооперативная 21А | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 665 | ул. Кооперативная 21 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 666 | ул. Кооперативная 24 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 667 | 4Мкр пр.Ленинградский-57 | 1 | 0,953261 | 25,5427 |
| 668 | 4Мкр пр.Ленинградский-59 | 1 | 0,953261 | 35,2286 |
| 669 | 4Мкр пр.Ленинградский-59 | 1 | 0,953261 | 41,2692 |
| 670 | 4Мкр пр.Ленинградский-57 | 1 | 0,953261 | 23,5838 |
| 671 | 4Мкр пр.Ленинградский-57 | 1 | 0,953261 | 10,1875 |
| 672 | 4Мкр пр.Ленинградский-57 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 673 | 4Мкр пр.Ленинградский-59 | 1 | 0,953261 | 38,3474 |
| 674 | 4Мкр пр.Ленинградский-59 | 1 | 0,953261 | 32,3856 |
| 675 | улица Советской Армии | 1 | 0,953261 | 1,4389 |
| 676 | к16,17 Андреева-31 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 677 | ГК 111-3/1 | 1 | 0,953261 | 2,3851 |
| 678 | к10,11 Кирова-10 | 1 | 0,953261 | 28,1567 |
| 679 | к10,11 Кирова-10а | 1 | 0,953261 | 20,9516 |
| 680 | Ленинградский проспект, 55А | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 681 | к9 Свердлова-22 | 1 | 0,953261 | 38,8581 |
| 682 | к9 Свердлова-22 | 1 | 0,953261 | 7,1465 |
| 683 | ГК | 1 | 0,953261 | 14,2064 |
| 684 | к3 Ленина-7 | 1 | 0,953261 | 0,5325 |
| 685 | к10,11 Октябрьская-46а | 1 | 0,953261 | 9,6961 |
| 686 | ГК 111-4/1 | 1 | 0,953261 | 2,5775 |
| 687 | к2 Школьная-11 | 1 | 0,953261 | 1,5603 |
| 688 | к2 Ленина-8в | 1 | 0,953261 | 1,1252 |
| 689 | к2 Школьная-11 | 1 | 0,953261 | 0,3601 |
| 690 | к9 XXIII Партсъезда-21а | 1 | 0,953261 | 3,6006 |
| 691 | к14 Ленина-30 | 1 | 0,953261 | 19,4167 |
| 692 | к51 Горького-46 | 1 | 0,953261 | 1,221 |
| 693 | к28 Горького-51а | 1 | 0,953261 | 2,9877 |
| 694 | к51 Горького-54 | 1 | 0,953261 | 1,893 |
| 695 | к51 Горького-52 | 1 | 0,953261 | 1,9243 |
| 696 | к51 Горького-50 | 1 | 0,953261 | 1,9271 |
| 697 | к51 Горького-50 | 1 | 0,953261 | 1,5002 |
| 698 | к51 Горького-54а | 1 | 0,953261 | 2,9608 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 699 | к51 Горького-54а | 1 | 0,953261 | 1,3502 |
| 700 | к51 Горького-46 | 1 | 0,953261 | 0,814 |
| 701 | Ленинградский проспект, 55В | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 702 | к27 Маяковского,-24 | 1 | 0,953261 | 12,3113 |
| 703 | к27 Маяковского-22а | 1 | 0,953261 | 12,3085 |
| 704 | к27 Маяковского,-22 | 1 | 0,953261 | 12,2654 |
| 705 | к20,24 Комсомольская-54 | 1 | 0,953261 | 12,224 |
| 706 | к20,24 Комсомольская-50 | 1 | 0,953261 | 12,392 |
| 707 | к20,24 Комсомольская-48а | 1 | 0,953261 | 18,2457 |
| 708 | к28 Маяковского-32а | 1 | 0,953261 | 0,7105 |
| 709 | к28 Горького-47 | 1 | 0,953261 | 1,1726 |
| 710 | к28 Горького-41а | 1 | 0,953261 | 1,0726 |
| 711 | к51 Горького-42 | 1 | 0,953261 | 0,7501 |
| 712 | к23 Комсомольская-35 | 1 | 0,953261 | 20,8572 |
| 713 | к13а Школьная-56 | 1 | 0,953261 | 34,8583 |
| 714 | Южная 18Д | 1 | 0,953261 | 15,9932 |
| 715 | к31 Комсомольская | 1 | 0,953261 | 2,5804 |
| 716 | к31 Комсомольская-26б | 1 | 0,953261 | 2,8398 |
| 717 | к29 Ленина-49 | 1 | 0,953261 | 19,859 |
| 718 | КПП | 1 | 0,953261 | 16,0555 |
| 719 | к29 Ленина-49а | 1 | 0,953261 | 12,8661 |
| 720 | 18А | 1 | 0,953261 | 3,2704 |
| 721 | к31 Комсомольская | 1 | 0,953261 | 1,7454 |
| 722 | к51 Горького-36б | 1 | 0,953261 | 7,5463 |
| 723 | к31 Горького-31 | 1 | 0,953261 | 0,9529 |
| 724 | к31 Горького-31 | 1 | 0,953261 | 0,5904 |
| 725 | к31 Горького-29а | 1 | 0,953261 | 0,7701 |
| 726 | Южная улица 18Е | 1 | 0,953261 | 15,8682 |
| 727 | к51 ул.Горького-38б | 1 | 0,953261 | 3,6923 |
| 728 | Г.К №17 | 1 | 0,953261 | 1,4561 |
| 729 | Школьная улица 52/1 | 1 | 0,953261 | 2,2203 |
| 730 | улица Советской Армии,рядом с 44Б | 1 | 0,953261 | 4,4146 |
| 731 | Г.К №16 | 1 | 0,953261 | 2,2746 |
| 732 | Г.К №16 | 1 | 0,953261 | 2,3598 |
| 733 | Г.К №16 | 1 | 0,953261 | 2,4147 |
| 734 | Г.К №16 | 1 | 0,953261 | 2,4486 |
| 735 | к2 ул.Школьная-23 | 1 | 0,953261 | 1,8255 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 736 | к2 ул.Школьная-23 | 1 | 0,953261 | 6,7691 |
| 737 | к16,17 Андреева-33 | 1 | 0,953261 | 9,8236 |
| 738 | к14 Андреева-9 | 1 | 0,953261 | 21,5371 |
| 739 | к14 Андреева-11 | 1 | 0,953261 | 12,1684 |
| 740 | к14 Андреева-13 | 1 | 0,953261 | 12,1369 |
| 741 | Г.К.№17 | 1 | 0,953261 | 1,2811 |
| 742 | к20,24 Андреева-26д | 1 | 0,953261 | 21,6554 |
| 743 | к28 Горького-49а | 1 | 0,953261 | 1,1903 |
| 744 | к28 Маяковского-34 | 1 | 0,953261 | 0,9179 |
| 745 | Г.К.№104 | 1 | 0,953261 | 2,6254 |
| 746 | к28 Маяковского,-30 | 1 | 0,953261 | 13,6323 |
| 747 | Ленинградский проспект 26 | 1 | 0,953261 | 66,859 |
| 748 | Г.К.№104 | 1 | 0,953261 | 1,9143 |
| 749 | Ленинградский проспект 26/1 | 1 | 0,953261 | 36,6333 |
| 750 | к21 Чапаева-4 | 1 | 0,953261 | 18,3061 |
| 751 | к21 Школьная-55 | 1 | 0,953261 | 11,49 |
| 752 | к21 Школьная-57 | 1 | 0,953261 | 22,2327 |
| 753 | к21 Школьная-53а | 1 | 0,953261 | 21,8603 |
| 754 | к21 Школьная-53 | 1 | 0,953261 | 18,4266 |
| 755 | УЖТ Сов.Армии-44 | 1 | 0,953261 | 7,2312 |
| 756 | к28 Маяковского-32 | 1 | 0,953261 | 13,2452 |
| 757 | к28 Горького-51 | 1 | 0,953261 | 0,6103 |
| 758 | 55Г | 1 | 0,953261 | 0,3945 |
| 759 | Г.К.№23 | 1 | 0,953261 | 3,7506 |
| 760 | Г.К.№7 | 1 | 0,953261 | 4,8758 |
| 761 | к28 Горького-43 | 1 | 0,953261 | 0,6025 |
| 762 | Ленинградский проспект 55 | 1 | 0,953261 | 38,1516 |
| 763 | к28 Горького-45 | 1 | 0,953261 | 1,1185 |
| 764 | Г.К.№1 | 1 | 0,953261 | 5,2509 |
| 765 | к28 Горького-41-1.41-2 | 1 | 0,953261 | 0,1397 |
| 766 | к28 Горького-41 | 1 | 0,953261 | 1,6031 |
| 767 | проезд Мира 7 | 1 | 0,953261 | 69,0212 |
| 768 | к28 Чехова-6а | 1 | 0,953261 | 0,8653 |
| 769 | к28 Чехова-4 | 1 | 0,953261 | 0,7059 |
| 770 | улица 60 лет ВЛКСМ, 54 | 1 | 0,953261 | 48,29 |
| 771 | улица 60 лет ВЛКСМ 58 | 1 | 0,953261 | 33,5765 |
| 772 | к28 Чехова-10 | 1 | 0,953261 | 0,7785 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 773 | к33а Советская-29 | 1 | 0,953261 | 14,7051 |
| 774 | Ленинградский проспект, 63 | 1 | 0,953261 | 1,6668 |
| 775 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 42,4799 |
| 776 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 18,4611 |
| 777 | ГГ ул.Восточная-12А | 1 | 0,953261 | 12,9497 |
| 778 | ГГ ул.Восточная-12Б | 1 | 0,953261 | 7,5304 |
| 779 | ГГ ул.Восточная-8 | 1 | 0,953261 | 3,9116 |
| 780 | ГГ ул.Восточная-6 | 1 | 0,953261 | 10,7869 |
| 781 | ГГ Насосная21 | 1 | 0,953261 | 4,9508 |
| 782 | ГГ ул.Восточная-4 | 1 | 0,953261 | 3,0121 |
| 783 | ГГ Восточная-12 | 1 | 0,953261 | 15,5573 |
| 784 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 26,5246 |
| 785 | ГГ ул.Молодежная-20 | 1 | 0,953261 | 23,6514 |
| 786 | ГГ Восточная-12 | 1 | 0,953261 | 63,4293 |
| 787 | к28 Чехова-10а | 1 | 0,953261 | 0,9255 |
| 788 | к28 Комсомольская-34 | 1 | 0,953261 | 2,6888 |
| 789 | улица 60 лет ВЛКСМ, 72А | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 790 | к51 Горького-46а | 1 | 0,953261 | 28,9527 |
| 791 | к51 Горького-46а | 1 | 0,953261 | 3,2609 |
| 792 | улица 60 лет ВЛКСМ, 93А | 1 | 0,953261 | 1,7774 |
| 793 | к51 Горького-40а | 1 | 0,953261 | 1,1252 |
| 794 | к3 Советская-24 | 1 | 0,953261 | 18,9372 |
| 795 | к46 Советская-21 | 1 | 0,953261 | 2,1234 |
| 796 | к46 Парковая-24 | 1 | 0,953261 | 30,8303 |
| 797 | к46 Свердлова-4 | 1 | 0,953261 | 26,6233 |
| 798 | ПКиО Парковая-5 | 1 | 0,953261 | 2,873 |
| 799 | ПКиО "Парковая-5 | 1 | 0,953261 | 3,0051 |
| 800 | к4,5 Свердлова-7 | 1 | 0,953261 | 27,3503 |
| 801 | к4,5 Советская-28 | 1 | 0,953261 | 28,1342 |
| 802 | к4,5 Советская-28а | 1 | 0,953261 | 5,2938 |
| 803 | к4,5 Кирова-4 | 1 | 0,953261 | 28,5061 |
| 804 | к4,5 Советская-32 | 1 | 0,953261 | 28,483 |
| 805 | к4,5 Советская-30 | 1 | 0,953261 | 28,358 |
| 806 | к4,5 Советская-30 | 1 | 0,953261 | 5,0663 |
| 807 | к4,5 Кирова-4а | 1 | 0,953261 | 16,1326 |
| 808 | ПКиО Парковая | 1 | 0,953261 | 0,2625 |
| 809 | к33а Свердлова-5 | 1 | 0,953261 | 20,8412 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 810 | к33а Свердлов-5 | 1 | 0,953261 | 20,8573 |
| 811 | к33а Свердлов-5 | 1 | 0,953261 | 20,6575 |
| 812 | к33а Свердлов-5 | 1 | 0,953261 | 21,0276 |
| 813 | к33а Советская-25 | 1 | 0,953261 | 2,9534 |
| 814 | к33а Советская-29 | 1 | 0,953261 | 12,8822 |
| 815 | к33а Советская-27 | 1 | 0,953261 | 42,4422 |
| 816 | к33а | 1 | 0,953261 | 1,1252 |
| 817 | к33а Курчатова | 1 | 0,953261 | 2,7189 |
| 818 | парковая 1в/1 | 1 | 0,953261 | 3,9633 |
| 819 | к33а Курчатова-7 | 1 | 0,953261 | 13,8064 |
| 820 | к33а Курчатова-3в | 1 | 0,953261 | 1,8469 |
| 821 | проспект Курчатова, 3 | 1 | 0,953261 | 50,8319 |
| 822 | к33 Свердлов-1а | 1 | 0,953261 | 22,075 |
| 823 | к33а Свердлов-1 | 1 | 0,953261 | 13,6451 |
| 824 | к33а Курчатова,Рынок | 1 | 0,953261 | 3,7374 |
| 825 | к33а Курчатова-3а | 1 | 0,953261 | 2,8937 |
| 826 | к4,5 Советская-30б | 1 | 0,953261 | 1,1092 |
| 827 | к4,5 Свердлов-7 | 1 | 0,953261 | 2,903 |
| 828 | Свердлова, 3 | 1 | 0,953261 | 1,7403 |
| 829 | к33а Курчатова,Рынок | 1 | 0,953261 | 2,6937 |
| 830 | к4,5 Советская-28а | 1 | 0,953261 | 3,1359 |
| 831 | к51 Горького-38а | 1 | 0,953261 | 1,2002 |
| 832 | к51 Горького-38а | 1 | 0,953261 | 12,5034 |
| 833 | к51 Горького-34а | 1 | 0,953261 | 1,8959 |
| 834 | улица Советской Армии 44Б | 1 | 0,953261 | 2,7016 |
| 835 | к16,17 Свердлов-25 | 1 | 0,953261 | 27,1973 |
| 836 | к16,17 Свердлов-23 | 1 | 0,953261 | 9,6264 |
| 837 | к9 Ленина-21 | 1 | 0,953261 | 31,2854 |
| 838 | к15 Ленина-23 | 1 | 0,953261 | 25,6946 |
| 839 | к16,17 ул.Андреева-29 | 1 | 0,953261 | 9,8187 |
| 840 | к16,17 ул.Андреева-29а | 1 | 0,953261 | 13,7655 |
| 841 | к16,17 ул.Андреева-27а | 1 | 0,953261 | 9,44 |
| 842 | к14 Ленина-26 | 1 | 0,953261 | 2,1234 |
| 843 | к14 Ленина-28 | 1 | 0,953261 | 9,0029 |
| 844 | к15 Ленина-25а | 1 | 0,953261 | 34,8296 |
| 845 | к15 Ленина-25а | 1 | 0,953261 | 1,1389 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 846 | к15 Андреева-21а | 1 | 0,953261 | 10,4439 |
| 847 | к15 Свердлова-24 | 1 | 0,953261 | 46,1958 |
| 848 | к15 Андреева-23 | 1 | 0,953261 | 24,1334 |
| 849 | к15 Андреева-19 | 1 | 0,953261 | 11,7039 |
| 850 | к15 Андреева-21 | 1 | 0,953261 | 12,3324 |
| 851 | к15 Ленина-25 | 1 | 0,953261 | 26,3725 |
| 852 | к15 Ленина-27 | 1 | 0,953261 | 21,5582 |
| 853 | к16,17 Андреева-27 | 1 | 0,953261 | 21,6064 |
| 854 | к16,17 ул.Крупской-4 | 1 | 0,953261 | 20,7085 |
| 855 | к16,17 ул.Крупской-6 | 1 | 0,953261 | 20,9838 |
| 856 | к16,17 ул.Крупской-8 | 1 | 0,953261 | 13,6362 |
| 857 | к16,17 Андреева-25 | 1 | 0,953261 | 11,9534 |
| 858 | к14а Ленина-34 | 1 | 0,953261 | 25,2324 |
| 859 | к14а Андреева-10 | 1 | 0,953261 | 11,7266 |
| 860 | к14а Андреева-8 | 1 | 0,953261 | 11,7394 |
| 861 | к15а Чапаева-15 | 1 | 0,953261 | 11,2195 |
| 862 | к19 Андреева-20 | 1 | 0,953261 | 14,2625 |
| 863 | к19 Андреева-18 | 1 | 0,953261 | 21,316 |
| 864 | к19 Свердлова-31 | 1 | 0,953261 | 21,3736 |
| 865 | к19 Свердлова-33 | 1 | 0,953261 | 21,4124 |
| 866 | к19 Свердлова-33б | 1 | 0,953261 | 2,1663 |
| 867 | к19 Свердлова-31а | 1 | 0,953261 | 9,6516 |
| 868 | к16,17 Свердлова-23 | 1 | 0,953261 | 3,0914 |
| 869 | к10,11 Свердлова-21 | 1 | 0,953261 | 2,6594 |
| 870 | к10,11 Свердлова-21 | 1 | 0,953261 | 8,7272 |
| 871 | к31 Горького-29а | 1 | 0,953262 | 0,7332 |
| 872 | к21 Ленина-42а | 1 | 0,953261 | 2,4364 |
| 873 | к51 Горького-40б | 1 | 0,953261 | 2,547 |
| 874 | к15 Ленина-27 | 1 | 0,953261 | 2,0854 |
| 875 | к29 Ленина-47б | 1 | 0,953261 | 12,5835 |
| 876 | к29 Свердлова-46 | 1 | 0,953261 | 6,862 |
| 877 | улица Советской Армии 44А | 1 | 0,953261 | 7,1115 |
| 878 | Южная улица 18 | 1 | 0,953261 | 16,0391 |
| 879 | к29 Свердлова-48а | 1 | 0,953261 | 12,864 |
| 880 | Привокзальная ул. ГК1 | 1 | 0,953261 | 6,3056 |
| 881 | к14а Андреева-6 | 1 | 0,953261 | 11,7358 |
| 882 | Привокзальная улица 29к1 | 1 | 0,953261 | 3,9513 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 883 | 4Мкр пр.Ленинградский-69 | 1 | 0,953261 | 31,9847 |
| 884 | 4Мкр пр.Ленинградский-73 | 1 | 0,953261 | 20,9904 |
| 885 | 4Мкр пр.Ленинградский-69 | 1 | 0,953261 | 32,406 |
| 886 | 4Мкр пр.Ленинградский-73 | 1 | 0,953261 | 19,6577 |
| 887 | 4Мкр пр.Ленинградский-69 | 1 | 0,953261 | 30,0433 |
| 888 | 4Мкр пр.Ленинградский-69 | 1 | 0,953261 | 3,7198 |
| 889 | 4Мкр пр.Ленинградский-69 | 1 | 0,953261 | 29,7521 |
| 890 | к14а Андреева-8 | 1 | 0,953261 | 1,1702 |
| 891 | Привокзальная улица 24а | 1 | 0,953261 | 6,0807 |
| 892 | БГ ул.Павлова-5 | 1 | 0,953261 | 40,9393 |
| 893 | БГ ул.Молодежная-2 | 1 | 0,953261 | 2,9692 |
| 894 | БГ ул.Павлова-6 | 1 | 0,953261 | 29,7154 |
| 895 | БГ ул.Павлова-5 | 1 | 0,953261 | 56,6784 |
| 896 | БГ ул.Павлова-10 | 1 | 0,953261 | 4,0424 |
| 897 | БГ ул.Кирова-3 | 1 | 0,953261 | 38,2635 |
| 898 | БГ Павлова-3. | 1 | 0,953261 | 17,7072 |
| 899 | БГ Павлова-12 | 1 | 0,953261 | 90,6126 |
| 900 | 1Мкр проезд.Центральный-8а | 1 | 0,953261 | 2,1561 |
| 901 | 1Мкр Курчатова-12 | 1 | 0,953261 | 21,4048 |
| 902 | 1Мкр Курчатова-8 | 1 | 0,953261 | 21,5373 |
| 903 | 1Мкр пр.Курчатова-6 | 1 | 0,953261 | 5,6774 |
| 904 | 1Мкр ул.Молодежная-7а | 1 | 0,953261 | 3,8048 |
| 905 | 1Мкр Курчатова-10 | 1 | 0,953261 | 28,3665 |
| 906 | 1Мкр Курчатова-2 | 1 | 0,953261 | 25,7173 |
| 907 | 1Мкр Курчатова-2 | 1 | 0,953261 | 4,0547 |
| 908 | 1Мкр ул.Молодежная-5 | 1 | 0,953261 | 21,6237 |
| 909 | 1Мкр пр.Курчатова-10а | 1 | 0,953261 | 28,7452 |
| 910 | 1Мкр проезд.Центральный-38а | 1 | 0,953261 | 19,6502 |
| 911 | 1Мкр ул.Молодежная-7 | 1 | 0,953261 | 45,5358 |
| 912 | 1Мкр ул.Молодежная-9 | 1 | 0,953261 | 28,4678 |
| 913 | 1Мкр ул.Молодежная-9а | 1 | 0,953261 | 28,6302 |
| 914 | 1Мкр проезд.Центральный-4а | 1 | 0,953261 | 4,5652 |
| 915 | УЖТ Сов.Армии-44а | 1 | 0,953261 | 6,0695 |
| 916 | УЖТ Сов.Армии, 44б,44г | 1 | 0,953261 | 5,9609 |
| 917 | УЖТ Привокзальная, | 1 | 0,953261 | 2,8854 |
| 918 | УЖТ Привокзальная-24а,26 | 1 | 0,953261 | 11,329 |
| 919 | УЖТ Привокзальная-31 | 1 | 0,953261 | 4,9811 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 920 | УЖТ Привокзальная-29,29а,29в | 1 | 0,953261 | 3,9738 |
| 921 | УЖТ Привокзальная-25 | 1 | 0,953261 | 12,8731 |
| 922 | УЖТ Сов.Армии, 44б,44г | 1 | 0,953261 | 1,8231 |
| 923 | УЖТ Привокзальная-18а | 1 | 0,953261 | 2,3797 |
| 924 | УЖТ | 1 | 0,953261 | 1,8003 |
| 925 | УЖТ Сов.Армии-38/3 | 1 | 0,953261 | 4,3781 |
| 926 | УЖТ Привокзальная, | 1 | 0,953261 | 5,6026 |
| 927 | УЖТ Привокзальная,27 | 1 | 0,953261 | 15,5143 |
| 928 | УЖТ за.Упр.УЖТ | 1 | 0,953261 | 2,4304 |
| 929 | УЖТ слева.от.а/школы.Привокзал | 1 | 0,953261 | 5,8119 |
| 930 | Южная ул.2Б | 1 | 0,953261 | 15,29 |
| 931 | 1Мкр пр.Курчатова-6 | 1 | 0,953261 | 25,4528 |
| 932 | УЖТ Сов.Армии-30 | 1 | 0,953261 | 11,3355 |
| 933 | 1Мкр Курчатова-4 | 1 | 0,953261 | 21,8141 |
| 934 | 1Мкр Курчатова-4 | 1 | 0,953261 | 21,8081 |
| 935 | к51 Горького-40 | 1 | 0,953261 | 0,7801 |
| 936 | к27 Комсомольская-31 | 1 | 0,953261 | 26,709 |
| 937 | 2Мкр Восточная-32 | 1 | 0,953261 | 20,85 |
| 938 | гараж | 1 | 0,953261 | 7,1911 |
| 939 | 2Мкр пр.Курчатова-58 | 1 | 0,953261 | 60,9168 |
| 940 | 2Мкр пр.Курчатова-58 | 1 | 0,953261 | 0,9512 |
| 941 | 2аМкр пр.Курчатова-68 | 1 | 0,953261 | 30,6509 |
| 942 | 2аМкр пр.Курчатова-70 | 1 | 0,953261 | 38,7408 |
| 943 | 2аМкр пр.Курчатова-70 | 1 | 0,953261 | 38,404 |
| 944 | 2аМкр пр.Курчатова-68 | 1 | 0,953261 | 30,6471 |
| 945 | 2аМкр пр.Курчатова-68 | 1 | 0,953261 | 30,5538 |
| 946 | КНС | 1 | 0,953261 | 16,1062 |
| 947 | 2аМкр ул.Саянская-11 | 1 | 0,953261 | 25,9118 |
| 948 | 2аМкр ул.Саянская-17 | 1 | 0,953261 | 14,2574 |
| 949 | 2аМкр ул.Саянская-19 | 1 | 0,953261 | 39,4751 |
| 950 | 2аМкр ул.Саянская-23 | 1 | 0,953261 | 33,4022 |
| 951 | 2аМкр ул.Саянская-23 | 1 | 0,953261 | 34,0091 |
| 952 | 2аМкр ул.Саянская-23 | 1 | 0,953261 | 33,9447 |
| 953 | 2аМкр ул.Саянская-23 | 1 | 0,953261 | 33,8066 |
| 954 | улица Андреева 2Б | 1 | 0,953261 | 9,6234 |
| 955 | 3Мкр пр.Ленинградский-21 | 1 | 0,953261 | 19,1956 |
| 956 | 3Мкр пр.Ленинградский-23 | 1 | 0,953261 | 19,4788 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 957 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-18а | 1 | 0,953261 | 67,8916 |
| 958 | 3Мкр пр.Ленинградский-13 | 1 | 0,953261 | 11,6316 |
| 959 | 3Мкр пр.Ленинградский-11 | 1 | 0,953261 | 8,9724 |
| 960 | 3Мкр пр.Ленинградский-9 | 1 | 0,953261 | 38,628 |
| 961 | 3Мкр пр.Ленинградский-9 | 1 | 0,953261 | 38,3858 |
| 962 | 3Мкр пр.Ленинградский-19 | 1 | 0,953261 | 19,2509 |
| 963 | 3Мкр пр.Ленинградский-29 | 1 | 0,953261 | 32,2796 |
| 964 | 3Мкр пр.Ленинградский-29 | 1 | 0,953261 | 31,866 |
| 965 | 3Мкр пр.Ленинградский-5 | 1 | 0,953261 | 38,7771 |
| 966 | 3Мкр пр.Ленинградский-5 | 1 | 0,953261 | 38,7157 |
| 967 | 3Мкр пр.Ленинградский-5 | 1 | 0,953261 | 38,4075 |
| 968 | 3Мкр пр.Ленинградский-9 | 1 | 0,953261 | 38,8125 |
| 969 | 3Мкр пр.Ленинградский-15 | 1 | 0,953261 | 38,7279 |
| 970 | 3Мкр пр.Ленинградский-25 | 1 | 0,953261 | 41,4104 |
| 971 | 3Мкр пр.Ленинградский-27 | 1 | 0,953261 | 27,9869 |
| 972 | 3Мкр пр.Ленинградский-27 | 1 | 0,953261 | 28,1387 |
| 973 | 3Мкр пр.Ленинградский-27 | 1 | 0,953261 | 28,1633 |
| 974 | 3Мкр пр.Ленинградский-27 | 1 | 0,953261 | 28,2894 |
| 975 | 3Мкр пр.Ленинградский-27а | 1 | 0,953261 | 5,6833 |
| 976 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,4093 |
| 977 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,2521 |
| 978 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 1,82 |
| 979 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,0671 |
| 980 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,506 |
| 981 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,4618 |
| 982 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-22 | 1 | 0,953261 | 31,9005 |
| 983 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-20 | 1 | 0,953261 | 16,5393 |
| 984 | 3Мкр пр.Ленинградский-7 | 1 | 0,953261 | 14,6841 |
| 985 | 3Мкр пр.Ленинградский-7 | 1 | 0,953261 | 7,5672 |
| 986 | 3Мкр Ленинградский.пр-7 | 1 | 0,953261 | 1,2086 |
| 987 | 3Мкр Ленинградский.пр.-3/1,3/2 | 1 | 0,953261 | 2,1402 |
| 988 | 3Мкр пр.Ленинградский-7 | 1 | 0,953261 | 13,7014 |
| 989 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-20 | 1 | 0,953261 | 30,3182 |
| 990 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-22 | 1 | 0,953261 | 30,5505 |
| 991 | 2Мкр пр.Курчатова-56а | 1 | 0,953261 | 22,3625 |
| 992 | 3Мкр пр.Ленинградский-17 | 1 | 0,953261 | 9,1371 |
| 993 | к21 Школьная-51 | 1 | 0,953261 | 11,1381 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 994 | к13а Андреева-2 | 1 | 0,953261 | 35,8653 |
| 995 | к14а Школьная-49 | 1 | 0,953261 | 22,2547 |
| 996 | к13а Андреева-2а | 1 | 0,953261 | 35,9618 |
| 997 | 13а Школьная, 50г, 54г, 56г, г | 1 | 0,953261 | 36,1259 |
| 998 | к13а ВЧ.Школьная58/1 | 1 | 0,953261 | 16,7141 |
| 999 | к13а ВЧ.Школьная60/1 | 1 | 0,953261 | 5,2258 |
| 1000 | к13а ВЧ.Школьная58 | 1 | 0,953261 | 28,3494 |
| 1001 | Южная улица | 1 | 0,953261 | 14,4237 |
| 1002 | улица Советской Армии 2Дк2 | 1 | 0,953261 | 4,8177 |
| 1003 | 3Мкр пр.Ленинградский-49 | 1 | 0,953261 | 35,7997 |
| 1004 | 3Мкр Ленинградский.пр-49 | 1 | 0,953261 | 32,8633 |
| 1005 | 3Мкр Ленинградский.пр-11 | 1 | 0,953261 | 11,5687 |
| 1006 | 3Мкр Ленинградский.пр-11 | 1 | 0,953261 | 10,6552 |
| 1007 | улица Андреева 2Б | 1 | 0,953261 | 1,1601 |
| 1008 | 4Мкр пр.Мира-25 | 1 | 0,953261 | 44,9238 |
| 1009 | 4Мкр пр.Мира-25 | 1 | 0,953261 | 41,2598 |
| 1010 | 4Мкр пр.Мира-25 | 1 | 0,953261 | 45,0314 |
| 1011 | 4Мкр пр.Мира-25 | 1 | 0,953261 | 41,3121 |
| 1012 | улица Андреева | 1 | 0,953261 | 4,175 |
| 1013 | Мкр Проезд | 1 | 0,953261 | 42,6892 |
| 1014 | гараж | 1 | 0,953261 | 0,5688 |
| 1015 | к13а Школьная-50а | 1 | 0,953261 | 23,8837 |
| 1016 | 13а Андреева2б,в,г,д,ж | 1 | 0,953261 | 50,7331 |
| 1017 | к13а Школьная-50б | 1 | 0,953261 | 22,5656 |
| 1018 | к13а ВЧ.Школьная58/1 | 1 | 0,953261 | 16,3708 |
| 1019 | к14а Чапаева-5 | 1 | 0,953261 | 11,1759 |
| 1020 | к7 ХХІІІПартсъезда-5 | 1 | 0,953261 | 12,2047 |
| 1021 | к8 Школьная-35 | 1 | 0,953261 | 18,091 |
| 1022 | УЖТ Сов.Армии-28а | 1 | 0,953261 | 27,0958 |
| 1023 | к7 Школьная-36 | 1 | 0,953261 | 10,6814 |
| 1024 | к14а Школьная-47 | 1 | 0,953261 | 25,2793 |
| 1025 | к8 Школьная-35 | 1 | 0,953261 | 4,092 |
| 1026 | Привокзальная ул. ГК | 1 | 0,953261 | 2,275 |
| 1027 | Южная улица 6а | 1 | 0,953261 | 14,7418 |
| 1028 | Красноярская улица 4 | 1 | 0,953261 | 7,3116 |
| 1029 | 4Мкр пр.Ленинградский-101 | 1 | 0,953261 | 41,6252 |
| 1030 | 4Мкр пр.Ленинградский-101 | 1 | 0,953261 | 41,6252 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1031 | ул. Сибирская 7 | 1 | 0,953261 | 0,4266 |
| 1032 | 4Мкр пр.Ленинградский-99 | 1 | 0,953261 | 29,6824 |
| 1033 | 4Мкр пр.Ленинградский-99 | 1 | 0,953261 | 27,4405 |
| 1034 | 1Мкр ул.Королёва-3А | 1 | 0,953261 | 1,8934 |
| 1035 | 4Мкр пр.Ленинградский-109 | 1 | 0,953261 | 30,4854 |
| 1036 | 4Мкр пр.Ленинградский-109 | 1 | 0,953261 | 28,426 |
| 1037 | б/н | 1 | 0,953261 | 1,5002 |
| 1038 | 4Мкр пр.Ленинградский-107 | 1 | 0,953261 | 18,4294 |
| 1039 | 4Мкр пр.Ленинградский-105 | 1 | 0,953261 | 12,1883 |
| 1040 | к51 Горького-36д | 1 | 0,953261 | 1,411 |
| 1041 | к51 Горького-36а | 1 | 0,953261 | 2,3509 |
| 1042 | Южная улица 4 | 1 | 0,953261 | 2,9149 |
| 1043 | 4Мкр пр.Ленинградский-111 | 1 | 0,953261 | 29,9968 |
| 1044 | 4Мкр пр.Ленинградский-111. | 1 | 0,953261 | 28,6934 |
| 1045 | ул. Матросова 7 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1046 | ул. Матросова 5 | 1 | 0,953261 | 0,4266 |
| 1047 | ул. Матросова 3 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1048 | ул. Матросова 1 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 1049 | ГК 21 бокс4 | 1 | 0,953261 | 2,1337 |
| 1050 | Южная улица | 1 | 0,953261 | 1,493 |
| 1051 | ул. Зелёная 3 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1052 | ул. Зелёная 1 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 1053 | ГК 21 бокс4 | 1 | 0,953261 | 2,04 |
| 1054 | ул. Сибирская 17 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1055 | ул. Сибирская 15 | 1 | 0,953261 | 2,0271 |
| 1056 | Толстого ул.2 | 1 | 0,953261 | 0,7403 |
| 1057 | ул. Сибирская 7 | 1 | 0,953261 | 0,4266 |
| 1058 | Южная улица 12а | 1 | 0,953261 | 2,9149 |
| 1059 | ТП13 пр.Ленинградский-151 | 1 | 0,953261 | 26,2551 |
| 1060 | ТП13 пр.Ленинградский-151 | 1 | 0,953261 | 30,7519 |
| 1061 | Южная улица 2 | 1 | 0,953261 | 1,3851 |
| 1062 | ул. Кооперативная 6 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1063 | ул. Кооперативная 4 + гараж | 1 | 0,953261 | 1,3502 |
| 1064 | ул. Кооперативная 2 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 1065 | ул. Трудовая 10 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1066 | ул. Трудовая 11 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1067 | ул. Трудовая 8 | 1 | 0,953261 | 1,9906 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1068 | ул. Трудовая 9 | 1 | 0,953261 | 1,7063 |
| 1069 | ул. Трудовая 8а | 1 | 0,953261 | 0,2844 |
| 1070 | ул. Трудовая 7 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 1071 | ул. Трудовая 8/6а | 1 | 0,953261 | 0,9298 |
| 1072 | ул. Трудовая 6 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1073 | ул. Трудовая 5 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1074 | ул. Трудовая 1 | 1 | 0,953261 | 0,6945 |
| 1075 | ул. Трудовая 3 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 1076 | ул. Южная 17 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 1077 | ул. Ермака 28 | 1 | 0,953261 | 1,4219 |
| 1078 | комсомольский проезд 6 | 1 | 0,953261 | 5,2599 |
| 1079 | ул. Южная 3 | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1080 | ул. Матросова 15 | 1 | 0,953261 | 19,2888 |
| 1081 | к46 Советская-19 | 1 | 0,953261 | 2,1234 |
| 1082 | к46 Советская-19 | 1 | 0,953261 | 2,0286 |
| 1083 | к47 Советская-15 | 1 | 0,953261 | 19,0136 |
| 1084 | к47 Ленина-4а | 1 | 0,953261 | 8,6458 |
| 1085 | к47 Ленина-4а | 1 | 0,953261 | 1,2002 |
| 1086 | к47 Парковая-16 | 1 | 0,953261 | 23,7516 |
| 1087 | к46 Парковая-18 | 1 | 0,953261 | 24,6464 |
| 1088 | к48 ул.Парковая-6 | 1 | 0,953261 | 9,5937 |
| 1089 | к47 ул.Парковая-10 | 1 | 0,953261 | 13,1181 |
| 1090 | к47 ул.Парковая-12 | 1 | 0,953261 | 9,5696 |
| 1091 | к47 ул.Парковая-14 | 1 | 0,953261 | 9,669 |
| 1092 | к47 Советская-11 | 1 | 0,953261 | 10,1002 |
| 1093 | к46 ул.Парковая-20 | 1 | 0,953261 | 3,2222 |
| 1094 | к46 ул.Парковая-20 | 1 | 0,953261 | 2,4792 |
| 1095 | к46 Советская-17 | 1 | 0,953261 | 14,9484 |
| 1096 | к46 Парковая-20 | 1 | 0,953261 | 10,516 |
| 1097 | к46 Парковая-22 | 1 | 0,953261 | 10,7586 |
| 1098 | к46 Советская-19 | 1 | 0,953261 | 10,1729 |
| 1099 | ПКиО Парковая-9 | 1 | 0,953261 | 0,5429 |
| 1100 | ПКиО Парковая-9 | 1 | 0,953261 | 1,8003 |
| 1101 | ПКиО Парковая-9 | 1 | 0,953261 | 26,1919 |
| 1102 | ПКиО Парковая-9 | 1 | 0,953261 | 0,6001 |
| 1103 | к48 Парковая-8 | 1 | 0,953261 | 13,842 |
| 1104 | к46 Парковая-18 | 1 | 0,953261 | 2,1234 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1105 | ГТЭ Водозабор | 1 | 0,953261 | 51,9685 |
| 1106 | г/к 188 | 1 | 0,953261 | 3,7259 |
| 1107 | ул. Матросова 15а | 1 | 0,953261 | 2,3592 |
| 1108 | ул. Кооперативная 14 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 1109 | ул. Ермака 22 | 1 | 0,953261 | 1,9906 |
| 1110 | ул. Матросова 16 | 1 | 0,953261 | 1,0428 |
| 1111 | ул. Сибирская 16 | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1112 | ул. Островского 18 | 1 | 0,953261 | 1,5626 |
| 1113 | ул. Островского 20 | 1 | 0,953261 | 0,057 |
| 1114 | ул. Озёрная 23 | 1 | 0,953261 | 1,4155 |
| 1115 | ул. Сибирская 5 | 1 | 0,953261 | 2,4172 |
| 1116 | ул. Южная 9 | 1 | 0,953261 | 0,9627 |
| 1117 | ул. Озёрная 16 | 1 | 0,953261 | 2,1335 |
| 1118 | Ленинградский проспект от ТК-1 | 1 | 0,953261 | 13,8997 |
| 1119 | Южная 37/2 | 1 | 0,953261 | 0,5678 |
| 1120 | ул. Матросова 13 | 1 | 0,953261 | 5,8416 |
| 1121 | ул. Матросова 26 | 1 | 0,953261 | 0,4482 |
| 1122 | пр-д. Южный 1 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 1123 | ул. Кооперативная 5 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 1124 | ул. Кооперативная 8 | 1 | 0,953261 | 3,0082 |
| 1125 | ул. Ермака 20 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 1126 | ул. Ермака 18 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1127 | ул. Сибирская 10а | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 1128 | ул. Ермака 14 | 1 | 0,953261 | 0,7797 |
| 1129 | ул. Кооперативная 1 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1130 | ул. Озёрная 9 | 1 | 0,953261 | 3,5068 |
| 1131 | ул. Озёрная 19 | 1 | 0,953261 | 3,0349 |
| 1132 | ул. Озёрная 12 | 1 | 0,953261 | 1,7063 |
| 1133 | ул. Зелёная 4 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 1134 | ул. Матросова 2 | 1 | 0,953261 | 1,0997 |
| 1135 | ул. Зелёная 13 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 1136 | ул. Сибирская 4 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1137 | ул. Матросова 11 | 1 | 0,953261 | 0,5688 |
| 1138 | Южная 39 | 1 | 0,953261 | 0,8737 |
| 1139 | к27 Свердлова,-45 | 1 | 0,953261 | 14,1056 |
| 1140 | к27 Комсомольская-29.31 | 1 | 0,953261 | 1,4219 |
| 1141 | к20,24 Комсомольская-52 | 1 | 0,953261 | 49,2923 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1142 | к20,24 Горького-61 | 1 | 0,953261 | 11,4447 |
| 1143 | к20,24 Комсомольская-48 | 1 | 0,953261 | 20,8846 |
| 1144 | к20-24 Горького-57 | 1 | 0,953261 | 1,4864 |
| 1145 | к28 Горького-55 | 1 | 0,953261 | 1,5532 |
| 1146 | к28 Комсомольская-38 | 1 | 0,953261 | 2,6124 |
| 1147 | к51 Горького-46 | 1 | 0,953261 | 1,4219 |
| 1148 | к51 Горького-40 | 1 | 0,953261 | 1,9319 |
| 1149 | к20-24 Горького-59 | 1 | 0,953261 | 1,2001 |
| 1150 | к23 Маяковского-19 | 1 | 0,953261 | 3,6286 |
| 1151 | к27 Свердлова-47 | 1 | 0,953261 | 38,3595 |
| 1152 | к27 Комсомольская-29 | 1 | 0,953261 | 26,6666 |
| 1153 | к20,24 Маяковского-23 | 1 | 0,953261 | 13,6417 |
| 1154 | к28 Маяковского-36а | 1 | 0,953261 | 0,8123 |
| 1155 | к28 Горького-45а | 1 | 0,953261 | 1,1026 |
| 1156 | к51 Горького-44 | 1 | 0,953261 | 1,9196 |
| 1157 | к51 Горького-46 | 1 | 0,953261 | 2,6457 |
| 1158 | к51 Горького-38 | 1 | 0,953261 | 1,9025 |
| 1159 | Центральный проезд 10 | 1 | 0,953261 | 28,8817 |
| 1160 | к28 Комсомольская-44 | 1 | 0,953261 | 15,5598 |
| 1161 | к28 Комсомольская-44 | 1 | 0,953261 | 18,5909 |
| 1162 | к14а Андреева-6 | 1 | 0,953261 | 1,7553 |
| 1163 | 2Мкр пр.Курчатова-60 | 1 | 0,953261 | 60,2649 |
| 1164 | 2Мкр пр.Курчатова-58а | 1 | 0,953261 | 9,0157 |
| 1165 | 2Мкр пр.Курчатова-60 | 1 | 0,953261 | 0,8797 |
| 1166 | БГ ул.Кирова-15 | 1 | 0,953261 | 24,1275 |
| 1167 | к16,17 ул.Андреева-33а | 1 | 0,953261 | 9,5754 |
| 1168 | к16,17 ул.Кирова-16 | 1 | 0,953261 | 21,1519 |
| 1169 | к16,17 Андреева-31 | 1 | 0,953261 | 14,0188 |
| 1170 | к16,17 Андреева-35 | 1 | 0,953261 | 11,5578 |
| 1171 | к16,17 ул.Крупской-10 | 1 | 0,953261 | 27,8417 |
| 1172 | к16,17 Кирова-14 | 1 | 0,953261 | 21,1381 |
| 1173 | БГ ул.Кирова-13 | 1 | 0,953261 | 18,0341 |
| 1174 | БГ Восточная-2а | 1 | 0,953261 | 33,4046 |
| 1175 | к51 Горького-54а | 1 | 0,953261 | 1,3229 |
| 1176 | к51 Горького-50 | 1 | 0,953261 | 2,2504 |
| 1177 | Центральный проезд, 6А | 1 | 0,953261 | 12,3456 |
| 1178 | к9 ул.ХХII.Партсъезда-21 | 1 | 0,953261 | 56,9135 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1179 | к20,24 Маяковского-25 | 1 | 0,953261 | 13,3154 |
| 1180 | к28 Горького-51 | 1 | 0,953261 | 1,3325 |
| 1181 | к28 Комсомольская-40 | 1 | 0,953261 | 3,5264 |
| 1182 | к28 Комсомольская-36 | 1 | 0,953261 | 2,7974 |
| 1183 | к51 Горького-42 | 1 | 0,953261 | 1,93 |
| 1184 | к28 Горького-41а | 1 | 0,953261 | 0,1329 |
| 1185 | гараж | 1 | 0,953261 | 0,5073 |
| 1186 | Мкр проезд.Юбилейный-11 | 1 | 0,953261 | 26,2354 |
| 1187 | Мкр Проезд | 1 | 0,953261 | 39,9166 |
| 1188 | Мкр Проезд | 1 | 0,953261 | 39,1693 |
| 1189 | Мкр Проезд | 1 | 0,953261 | 38,9106 |
| 1190 | Мкр Проезд | 1 | 0,953261 | 40,1068 |
| 1191 | 4Мкр пр.Ленинградский-91а | 1 | 0,953261 | 1,2892 |
| 1192 | 4Мкр пр.Ленинградский-91 | 1 | 0,953261 | 29,6674 |
| 1193 | 4Мкр пр.Ленинградский-91 | 1 | 0,953261 | 18,7755 |
| 1194 | 4Мкр пр.Ленинградский-67 | 1 | 0,953261 | 59,7522 |
| 1195 | 4Мкр пр.Ленинградский-67 | 1 | 0,953261 | 55,8387 |
| 1196 | КНС | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1197 | г.к.№64 | 1 | 0,953261 | 3,3609 |
| 1198 | 4Мкр пр.Мира-17 | 1 | 0,953261 | 31,9284 |
| 1199 | 4Мкр пр.Мира-17 | 1 | 0,953261 | 38,1048 |
| 1200 | УЖТ г/к"Склон"9г | 1 | 0,953261 | 3,3609 |
| 1201 | УЖТ г/к"Склон"4гара | 1 | 0,953261 | 2,0292 |
| 1202 | УЖТ Привокзальная, | 1 | 0,953261 | 0,7501 |
| 1203 | УЖТ Привокзальная18 | 1 | 0,953261 | 0,9527 |
| 1204 | УЖТ Привокзальная,16 | 1 | 0,953261 | 1,8003 |
| 1205 | УЖТ Сов.Армии-28 | 1 | 0,953261 | 104,1959 |
| 1206 | УЖТ Сов.Армии-22 | 1 | 0,953261 | 92,7986 |
| 1207 | УЖТ Сов.Армии-30 | 1 | 0,953261 | 29,2724 |
| 1208 | УЖТ Сов.Армии-28а | 1 | 0,953261 | 4,4097 |
| 1209 | УЖТ Сов.Армии-26,26а | 1 | 0,953261 | 5,846 |
| 1210 | УЖТ Привокзальная.16б | 1 | 0,953261 | 3,471 |
| 1211 | УЖТ Привокзальная, | 1 | 0,953261 | 2,3509 |
| 1212 | УЖТ Привокзальная.16 | 1 | 0,953261 | 18,7403 |
| 1213 | УЖТ Привокзальная,(эл.332) | 1 | 0,953261 | 32,3409 |
| 1214 | 4Мкр пр.Ленинградский-81 | 1 | 0,953261 | 150,7018 |
| 1215 | 4Мкр пр.Ленинградский-81 | 1 | 0,953261 | 3,3528 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1216 | 4Мкр пр.Ленинградский-81 | 1 | 0,953261 | 41,2419 |
| 1217 | улица 60 лет ВЛКСМ 89 | 1 | 0,953261 | 3,4125 |
| 1218 | улица 60 лет ВЛКСМ 93 | 1 | 0,953261 | 2,4172 |
| 1219 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/16 | 1 | 0,953261 | 2,3587 |
| 1220 | улица 60 лет ВЛКСМ 121 | 1 | 0,953261 | 0,5688 |
| 1221 | Ленинградский проспект, 119 | 1 | 0,953261 | 2,3742 |
| 1222 | Ленинградский проспект 117 | 1 | 0,953261 | 1,7063 |
| 1223 | Ленинградский проспект 115 | 1 | 0,953261 | 2,052 |
| 1224 | улица 60 лет ВЛКСМ 113 | 1 | 0,953261 | 0,542 |
| 1225 | ул. Озёрная 4 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 1226 | ул. Южная 1 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 1227 | г.к.№118 бокс №5а | 1 | 0,953261 | 2,0292 |
| 1228 | 2Мкр ул.Восточная-60 | 1 | 0,953261 | 20,7752 |
| 1229 | 2аМкр ул.Саянская-7 | 1 | 0,953261 | 7,4511 |
| 1230 | 2аМкр ул.Саянская-7 | 1 | 0,953261 | 89,8729 |
| 1231 | 2аМкр ул.Саянская-5 | 1 | 0,953261 | 19,9247 |
| 1232 | 2Мкр пр.Курчатова-54 | 1 | 0,953261 | 10,2085 |
| 1233 | 2аМкр пр.Курчатова-66 | 1 | 0,953261 | 18,5379 |
| 1234 | 2аМкр ул.Восточная-60 | 1 | 0,953261 | 29,7799 |
| 1235 | 2аМкр ул.Восточная-62 | 1 | 0,953261 | 15,6329 |
| 1236 | 2аМкр ул.Восточная-62 | 1 | 0,953261 | 15,8984 |
| 1237 | 2аМкр ул.Саянская-9 | 1 | 0,953261 | 22,9337 |
| 1238 | 2аМкр ул.Восточная-58 | 1 | 0,953261 | 26,3008 |
| 1239 | 2аМкр ул.Восточная-56 | 1 | 0,953261 | 26,3793 |
| 1240 | 2Мкр Восточная-57 | 1 | 0,953261 | 27,2449 |
| 1241 | 2Мкр Восточная-57 | 1 | 0,953261 | 27,0742 |
| 1242 | 2Мкр Восточная-49 | 1 | 0,953261 | 18,2472 |
| 1243 | 2аМкр пр.Курчатова-64 | 1 | 0,953261 | 17,9783 |
| 1244 | 2аМкр пр.Курчатова-64 | 1 | 0,953261 | 17,9594 |
| 1245 | 2аМкр пр.Курчатова-64 | 1 | 0,953261 | 17,9421 |
| 1246 | 2аМкр пр.Курчатова-62 | 1 | 0,953261 | 18,669 |
| 1247 | 2аМкр пр.Курчатова-66 | 1 | 0,953261 | 18,5646 |
| 1248 | 2аМкр ул.Восточная-56 | 1 | 0,953261 | 26,9676 |
| 1249 | 2аМкр ул.Саянская-3 | 1 | 0,953261 | 21,0942 |
| 1250 | 2аМкр ул.Саянская-3 | 1 | 0,953261 | 42,0963 |
| 1251 | 2аМкр ул.Восточная-58 | 1 | 0,953261 | 26,8584 |
| 1252 | 2аМкр ул.Восточная-60 | 1 | 0,953261 | 30,3089 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1253 | 2Мкр Восточная-53 | 1 | 0,953261 | 19,5266 |
| 1254 | 2Мкр Восточная-53 | 1 | 0,953261 | 19,2383 |
| 1255 | 2Мкр Восточная-55 | 1 | 0,953261 | 18,7581 |
| 1256 | 2Мкр Восточная-55 | 1 | 0,953261 | 18,437 |
| 1257 | 2Мкр Восточная-57 | 1 | 0,953261 | 26,7516 |
| 1258 | 2Мкр Восточная-51 | 1 | 0,953261 | 38,8442 |
| 1259 | 2аМкр ул.Восточная-62 | 1 | 0,953261 | 15,7383 |
| 1260 | 2Мкр Восточная-55 | 1 | 0,953261 | 18,7347 |
| 1261 | г/к 128 | 1 | 0,953261 | 1,9316 |
| 1262 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-80 | 1 | 0,953261 | 13,8172 |
| 1263 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-78 | 1 | 0,953261 | 9,8308 |
| 1264 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-78 | 1 | 0,953261 | 9,6318 |
| 1265 | 2аМкр пр.Курчатова-61 | 1 | 0,953261 | 3,3523 |
| 1266 | 2аМкр пр.Курчатова-61б | 1 | 0,953261 | 5,5 |
| 1267 | 2аМкр пр.Курчатова-63 | 1 | 0,953261 | 1,7442 |
| 1268 | 2аМкр ул.Саянская-21 | 1 | 0,953261 | 39,2924 |
| 1269 | 2аМкр пр.Курчатова-61/3 | 1 | 0,953261 | 6,485 |
| 1270 | 2аМкр ул.Саянская-15 | 1 | 0,953261 | 26,0487 |
| 1271 | 2аМкр ул.Саянская-13 | 1 | 0,953261 | 25,6551 |
| 1272 | 2аМкр ул.Саянская-9а | 1 | 0,953261 | 11,4782 |
| 1273 | 2аМкр пр.Курчатова-61/4 | 1 | 0,953261 | 33,0404 |
| 1274 | 2аМкр пр.Курчатова-61 | 1 | 0,953261 | 0,4466 |
| 1275 | к19 Свердлова-35 | 1 | 0,953261 | 5,5791 |
| 1276 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-78 | 1 | 0,953261 | 9,6315 |
| 1277 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-78 | 1 | 0,953261 | 10,3752 |
| 1278 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-80 | 1 | 0,953261 | 29,5081 |
| 1279 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-72 | 1 | 0,953261 | 38,9197 |
| 1280 | к20,24 Андреева-26 | 1 | 0,953261 | 38,9039 |
| 1281 | к20,24 Андреева-26 | 1 | 0,953261 | 1,0622 |
| 1282 | г/к 129 | 1 | 0,953261 | 3,9519 |
| 1283 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-62 | 1 | 0,953261 | 15,7247 |
| 1284 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-62 | 1 | 0,953261 | 32,9868 |
| 1285 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-56 | 1 | 0,953261 | 20,6431 |
| 1286 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-60 | 1 | 0,953261 | 4,2386 |
| 1287 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-56 | 1 | 0,953261 | 20,6435 |
| 1288 | Красноярская улица 9/1 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 1289 | 4Мкр пр.Ленинградский-65 | 1 | 0,953261 | 35,266 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1290 | 4Мкр пр.Мира-13 | 1 | 0,953261 | 8,1212 |
| 1291 | 4Мкр пр.Мира-13 | 1 | 0,953261 | 1,9024 |
| 1292 | 4Мкр пр.Мира-15 | 1 | 0,953261 | 37,1832 |
| 1293 | 4Мкр пр.Ленинградский-73 | 1 | 0,953261 | 20,9253 |
| 1294 | 4Мкр пр.Ленинградский-75 | 1 | 0,953261 | 27,6802 |
| 1295 | 4Мкр пр.Ленинградский-75 | 1 | 0,953261 | 27,537 |
| 1296 | 4Мкр пр.Ленинградский-73 | 1 | 0,953261 | 65,0917 |
| 1297 | 4Мкр пр.Ленинградский-77 | 1 | 0,953261 | 18,012 |
| 1298 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-66 | 1 | 0,953261 | 24,7226 |
| 1299 | 4Мкр пр.Ленинградский-97 | 1 | 0,953261 | 26,8545 |
| 1300 | 4Мкр пр.Ленинградский-95 | 1 | 0,953261 | 32,3016 |
| 1301 | 4Мкр пр.Ленинградский-93 | 1 | 0,953261 | 34,4076 |
| 1302 | 4Мкр пр.Ленинградский-65 | 1 | 0,953261 | 38,7799 |
| 1303 | 4Мкр пр.Ленинградский-97 | 1 | 0,953261 | 8,5699 |
| 1304 | 4Мкр пр.Ленинградский-95 | 1 | 0,953261 | 21,5268 |
| 1305 | 4Мкр пр.Ленинградский-93 | 1 | 0,953261 | 21,7688 |
| 1306 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-66 | 1 | 0,953261 | 23,13 |
| 1307 | 4Мкр пр.Мира-15б | 1 | 0,953261 | 2,3698 |
| 1308 | 4Мкр пр.Ленинградский-73 | 1 | 0,953261 | 19,6287 |
| 1309 | 4Мкр пр.Ленинградский-73а | 1 | 0,953261 | 2,4172 |
| 1310 | 4Мкр пр.Ленинградский-75 | 1 | 0,953261 | 25,7973 |
| 1311 | 4Мкр пр.Ленинградский-75 | 1 | 0,953261 | 25,9204 |
| 1312 | 4Мкр пр.Мира-9 | 1 | 0,953261 | 36,0509 |
| 1313 | 4Мкр пр.Мира-11 | 1 | 0,953261 | 43,2223 |
| 1314 | 4Мкр пр.Мира-11 | 1 | 0,953261 | 14,4008 |
| 1315 | ул. Трудовая 28 | 1 | 0,953261 | 1,4305 |
| 1316 | ул. Озёрная 32 | 1 | 0,953261 | 0,4132 |
| 1317 | к51 Горького-56 | 1 | 0,953261 | 17,7378 |
| 1318 | к51 Горького-56б | 1 | 0,953261 | 3,8682 |
| 1319 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-72 | 1 | 0,953261 | 39,4024 |
| 1320 | к19 Комсомольская-43 | 1 | 0,953261 | 10,3727 |
| 1321 | к20,24 Комсомольская-52 | 1 | 0,953261 | 5,7009 |
| 1322 | к51 Горького-54а | 1 | 0,953261 | 1,3502 |
| 1323 | комсомольский проезд 1 | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1324 | БГ ул.Пирогова-3 | 1 | 0,953261 | 5,621 |
| 1325 | БГ Кирова-11 | 1 | 0,953261 | 7,377 |
| 1326 | БГ Кирова-11 | 1 | 0,953261 | 8,1669 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1327 | БГ ул.Пирогова-4 | 1 | 0,953261 | 9,5759 |
| 1328 | БГ ул.Пирогова-8 | 1 | 0,953261 | 6,5426 |
| 1329 | БГ ул.Пирогова-3 | 1 | 0,953261 | 3,4115 |
| 1330 | БГ ул.Пирогова-5 | 1 | 0,953261 | 2,375 |
| 1331 | БГ ул.Пирогова-5б | 1 | 0,953261 | 4,4981 |
| 1332 | БГ ул.Пирогова-5а | 1 | 0,953261 | 10,1642 |
| 1333 | БГ Кирова-5 | 1 | 0,953261 | 17,6775 |
| 1334 | БГ ул.Павлова-8а | 1 | 0,953261 | 15,0686 |
| 1335 | БГ Пирогова-7 | 1 | 0,953261 | 23,7304 |
| 1336 | БГ Пирогова-1а | 1 | 0,953261 | 3,1142 |
| 1337 | БГ Пирогова | 1 | 0,953261 | 0,5401 |
| 1338 | БГ Пирогова | 1 | 0,953261 | 2,3178 |
| 1339 | БГ Пирогова-3 | 1 | 0,953261 | 0,9005 |
| 1340 | БГ Пирогова-3а | 1 | 0,953261 | 3,2588 |
| 1341 | улица Пирогова 12 | 1 | 0,953261 | 3,0087 |
| 1342 | БГ Пирогова | 1 | 0,953261 | 2,7775 |
| 1343 | БГ Павлова-8 | 1 | 0,953261 | 74,4417 |
| 1344 | БГ Кирова-7а | 1 | 0,953261 | 47,716 |
| 1345 | БГ Кирова-9а | 1 | 0,953261 | 7,1034 |
| 1346 | БГ Кирова-9 | 1 | 0,953261 | 31,4805 |
| 1347 | БГ Павлова-8 | 1 | 0,953261 | 97,7927 |
| 1348 | БГ Павлова-8 | 1 | 0,953261 | 64,0498 |
| 1349 | к10,11 Кирова-12а | 1 | 0,953261 | 29,238 |
| 1350 | к10,11 Кирова-12в | 1 | 0,953261 | 2,1322 |
| 1351 | к10,11 Кирова-12 | 1 | 0,953261 | 27,9957 |
| 1352 | к10,11 Крупской-9 | 1 | 0,953261 | 21,3846 |
| 1353 | к10,11 Крупской-11 | 1 | 0,953261 | 15,1433 |
| 1354 | к4,5 Кирова-6 | 1 | 0,953261 | 28,1684 |
| 1355 | к4,5 Кирова-8 | 1 | 0,953261 | 28,1964 |
| 1356 | БГ .ул.Кирова-13 | 1 | 0,953261 | 36,8189 |
| 1357 | к10,11 Крупской-11 | 1 | 0,953261 | 0,9001 |
| 1358 | БГ Восточная-2а | 1 | 0,953261 | 149,2047 |
| 1359 | БГ Восточная-2а | 1 | 0,953261 | 99,3098 |
| 1360 | ул. Лысенко 4 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 1361 | ул. Лысенко 2а | 1 | 0,953261 | 1,0855 |
| 1362 | ул. Лысенко 3 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 1363 | ул. Лысенко 1 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1364 | ул. Южная 27 | 1 | 0,953261 | 1,2066 |
| 1365 | ул. Лысенко 7 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1366 | ул. Лысенко 5 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 1367 | ул. Лысенко 27 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 1368 | ул. Лысенко 23 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1369 | ул. Лысенко 19 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1370 | ул. Лысенко 15 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 1371 | ул. Лысенко 12 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 1372 | ул. Лысенко 13 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 1373 | ул. Лысенко 6 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 1374 | ул. Лысенко 9 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 1375 | ул. Южная 29 | 1 | 0,953261 | 0,6329 |
| 1376 | ул. Южная 27 | 1 | 0,953261 | 0,5268 |
| 1377 | ул. Южная 25 | 1 | 0,953261 | 3,8014 |
| 1378 | ул. Южная 21 | 1 | 0,953261 | 3,0113 |
| 1379 | ул. Лысенко 17 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 1380 | ул. Лысенко 10 | 1 | 0,953261 | 0,8531 |
| 1381 | ул. Лысенко 11 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1382 | ул. Матросова 8 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1383 | ул. Матросова 10 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1384 | ул. Матросова 12 | 1 | 0,953261 | 0,9953 |
| 1385 | ул. Матросова 6 | 1 | 0,953261 | 0,7109 |
| 1386 | Южная 30 | 1 | 0,953261 | 0,7384 |
| 1387 | ул. Трудовая 18 | 1 | 0,953261 | 1,5641 |
| 1388 | ул. Трудовая 12 | 1 | 0,953261 | 1,2797 |
| 1389 | улица 60 лет ВЛКСМ 7 | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1390 | улица 60 лет ВЛКСМ 1 | 1 | 0,953261 | 2,1328 |
| 1391 | ул.Красноярская,13 | 1 | 0,953261 | 1,2508 |
| 1392 | УЖТ Привокзальная-22 | 1 | 0,953261 | 3,2949 |
| 1393 | УЖТ ГК№96 | 1 | 0,953261 | 44,3895 |
| 1394 | УЖТ | 1 | 0,953261 | 7,2006 |
| 1395 | УЖТ | 1 | 0,953261 | 3,7506 |
| 1396 | 2Мкр пр.Курчатова-45 | 1 | 0,953261 | 6,151 |
| 1397 | 2Мкр пр.Курчатова-44а | 1 | 0,953261 | 1,8858 |
| 1398 | 2Мкр пр.Курчатова-45 | 1 | 0,953261 | 2,3044 |
| 1399 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-14 | 1 | 0,953261 | 23,3 |
| 1400 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-12 | 1 | 0,953261 | 22,9578 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1401 | ленинградский 39 | 1 | 0,953261 | 1,7774 |
| 1402 | 5Мкр ул.Царевского-3 | 1 | 0,953261 | 27,4668 |
| 1403 | 5Мкр ул.Царевского-3 | 1 | 0,953261 | 26,9006 |
| 1404 | Красноярская 15а | 1 | 0,953261 | 1,5468 |
| 1405 | ГКХ125 | 1 | 0,953261 | 1,8421 |
| 1406 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-38 | 1 | 0,953261 | 50,3006 |
| 1407 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-38 | 1 | 0,953261 | 48,6716 |
| 1408 | Ленинградский проспект 49А | 1 | 0,953261 | 0,4996 |
| 1409 | Красноярская 15 ввод2 | 1 | 0,953261 | 1,6828 |
| 1410 | парковка | 1 | 0,953261 | 1,0727 |
| 1411 | Красноярская 15 ввод1 | 1 | 0,953261 | 1,7774 |
| 1412 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-52 | 1 | 0,953261 | 13,2095 |
| 1413 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-52 | 1 | 0,953261 | 5,7621 |
| 1414 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-52 | 1 | 0,953261 | 49,6499 |
| 1415 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-52 | 1 | 0,953261 | 13,3119 |
| 1416 | БГ Восточная-4 | 1 | 0,953261 | 60,2631 |
| 1417 | БГ Восточная-4 | 1 | 0,953261 | 50,939 |
| 1418 | СМНУ 70 | 1 | 0,953261 | 6,2596 |
| 1419 | ГГ ул.Восточная-8А | 1 | 0,953261 | 3,2291 |
| 1420 | Южная 33 | 1 | 0,953261 | 0,491 |
| 1421 | 1Мкр ул.Восточная-20 | 1 | 0,953261 | 71,5536 |
| 1422 | 2Мкр ул.Восточная-22 | 1 | 0,953261 | 22,6919 |
| 1423 | 2Мкр ул.Восточная-22 | 1 | 0,953261 | 1,5556 |
| 1424 | 2Мкр ул.Восточная-22а | 1 | 0,953261 | 2,9866 |
| 1425 | 2Мкр ул.Восточная-22а | 1 | 0,953261 | 2,9831 |
| 1426 | 2Мкр ул.Восточная-24 | 1 | 0,953261 | 10,9193 |
| 1427 | 2Мкр ул.Восточная-24а | 1 | 0,953261 | 6,421 |
| 1428 | 2Мкр ул.Восточная-24-26 | 1 | 0,953261 | 22,4287 |
| 1429 | 2Мкр | 1 | 0,953261 | 3,4701 |
| 1430 | 2Мкр ул.Восточная-22а | 1 | 0,953261 | 8,4137 |
| 1431 | 2Мкр ул.Восточная-20 | 1 | 0,953261 | 8,6622 |
| 1432 | 2Мкр ул.Восточная-18 | 1 | 0,953261 | 7,3528 |
| 1433 | 2Мкр ул.Восточная-18 | 1 | 0,953261 | 5,2623 |
| 1434 | Южная 33А | 1 | 0,953261 | 2,7016 |
| 1435 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-40 | 1 | 0,953261 | 50,4424 |
| 1436 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-40 | 1 | 0,953261 | 48,7137 |
| 1437 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-38 | 1 | 0,953261 | 50,3151 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1438 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-46 | 1 | 0,953261 | 10,7767 |
| 1439 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-32 | 1 | 0,953261 | 2,9207 |
| 1440 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-46 | 1 | 0,953261 | 2,4376 |
| 1441 | 3Мкр пр.Ленинградский-37 | 1 | 0,953261 | 34,6647 |
| 1442 | 3Мкр пр.Ленинградский-37 | 1 | 0,953261 | 34,2519 |
| 1443 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,6007 |
| 1444 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,573 |
| 1445 | 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 1 | 0,953261 | 13,5416 |
| 1446 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-4 | 1 | 0,953261 | 28,5201 |
| 1447 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-24 | 1 | 0,953261 | 28,5239 |
| 1448 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-30 | 1 | 0,953261 | 20,0844 |
| 1449 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-28 | 1 | 0,953261 | 24,5134 |
| 1450 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-26 | 1 | 0,953261 | 19,9028 |
| 1451 | 3Мкр проезд.Юбилейный-4 | 1 | 0,953261 | 17,8117 |
| 1452 | 3Мкр проезд.Юбилейный-8 | 1 | 0,953261 | 35,1738 |
| 1453 | 3Мкр проезд.Юбилейный-6 | 1 | 0,953261 | 19,5793 |
| 1454 | 3Мкр пр.Ленинградский-47 | 1 | 0,953261 | 48,2277 |
| 1455 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-44 | 1 | 0,953261 | 47,6532 |
| 1456 | 3Мкр пр.Ленинградский-49 | 1 | 0,953261 | 35,6028 |
| 1457 | 3Мкр пр.Ленинградский-45 | 1 | 0,953261 | 26,5491 |
| 1458 | 3Мкр пр.Ленинградский-41 | 1 | 0,953261 | 16,1188 |
| 1459 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-32 | 1 | 0,953261 | 96,125 |
| 1460 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-32 | 1 | 0,953261 | 15,8077 |
| 1461 | 3Мкр пр.Ленинградский-35 | 1 | 0,953261 | 9,1912 |
| 1462 | 3Мкр пр.Ленинградский-35 | 1 | 0,953261 | 19,7433 |
| 1463 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-32 | 1 | 0,953261 | 15,8887 |
| 1464 | 3Мкр пр.Ленинградский-43 | 1 | 0,953261 | 14,8666 |
| 1465 | 3Мкр пр.Ленинградский-35 | 1 | 0,953261 | 26,0697 |
| 1466 | 3Мкр пр.Ленинградский-35 | 1 | 0,953261 | 18,9092 |
| 1467 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-42 | 1 | 0,953261 | 25,5509 |
| 1468 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-42 | 1 | 0,953261 | 12,6637 |
| 1469 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-42 | 1 | 0,953261 | 12,6953 |
| 1470 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-42 | 1 | 0,953261 | 12,708 |
| 1471 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-42 | 1 | 0,953261 | 12,6964 |
| 1472 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-34 | 1 | 0,953261 | 49,538 |
| 1473 | 3Мкр пр.Ленинградский-37 | 1 | 0,953261 | 54,8875 |
| 1474 | 3Мкр Ленинградский.пр-49 | 1 | 0,953261 | 36,7857 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1475 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-36 | 1 | 0,953261 | 48,5846 |
| 1476 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-34 | 1 | 0,953261 | 47,941 |
| 1477 | 3Мкр пр.Ленинградский-45 | 1 | 0,953261 | 24,9918 |
| 1478 | 3Мкр пр.Ленинградский-45 | 1 | 0,953261 | 7,8203 |
| 1479 | 3Мкр проезд.Юбилейный-8 | 1 | 0,953261 | 18,0464 |
| 1480 | 3Мкр проезд.Юбилейный-4- | 1 | 0,953261 | 16,6355 |
| 1481 | 3Мкр проезд.Юбилейный-6 | 1 | 0,953261 | 17,9298 |
| 1482 | 3Мкр пр.Ленинградский-41 | 1 | 0,953261 | 14,6907 |
| 1483 | 3Мкр пр.Ленинградский-41 | 1 | 0,953261 | 14,6907 |
| 1484 | 3Мкр пр.Ленинградский-41 | 1 | 0,953261 | 14,642 |
| 1485 | 3Мкр пр.Ленинградский-43 | 1 | 0,953261 | 13,4731 |
| 1486 | 3Мкр пр.Ленинградский-43 | 1 | 0,953261 | 13,5391 |
| 1487 | 3Мкр пр.Ленинградский-43 | 1 | 0,953261 | 14,9399 |
| 1488 | 3Мкр Ленинградский.пр-49 | 1 | 0,953261 | 32,7245 |
| 1489 | ГК№116А | 1 | 0,953261 | 3,2257 |
| 1490 | 2Мкр ул.Восточная-18 | 1 | 0,953261 | 6,9438 |
| 1491 | 2Мкр ул.Восточная-18 | 1 | 0,953261 | 2,7617 |
| 1492 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-64 | 1 | 0,953261 | 25,4738 |
| 1493 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-64 | 1 | 0,953261 | 15,9076 |
| 1494 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-70 | 1 | 0,953261 | 32,8195 |
| 1495 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-70 | 1 | 0,953261 | 15,7657 |
| 1496 | 5Мкр пр.Ленинградский-18Г | 1 | 0,953261 | 96,2363 |
| 1497 | к3 Свердлова-10 | 1 | 0,953261 | 18,352 |
| 1498 | к3 ул.Свердлова-10 | 1 | 0,953261 | 1,1557 |
| 1499 | ПКиО Парковая | 1 | 0,953261 | 3,8048 |
| 1500 | ПКиО Парковая | 1 | 0,953261 | 6,3731 |
| 1501 | ПКиО Парковая | 1 | 0,953261 | 6,3731 |
| 1502 | 5Мкр пр.Ленинградский-18 | 1 | 0,953261 | 14,4229 |
| 1503 | 5Мкр пр.Ленинградский-18 | 1 | 0,953261 | 13,0449 |
| 1504 | 5Мкр пр.Ленинградский-18 | 1 | 0,953261 | 16,4784 |
| 1505 | 5Мкр пр.Ленинградский-18 | 1 | 0,953261 | 16,478 |
| 1506 | 5Мкр пр.Ленинградский-18 | 1 | 0,953261 | 19,9255 |
| 1507 | 5Мкр пр.Ленинградский-18 | 1 | 0,953261 | 18,5814 |
| 1508 | ГК 87 3283/1 | 1 | 0,953261 | 16,0699 |
| 1509 | 5Мкр пр.Ленинградский-24 | 1 | 0,953261 | 10,4382 |
| 1510 | 5Мкр пр.Ленинградский-24 | 1 | 0,953261 | 9,6316 |
| 1511 | проспект Курчатова 49А | 1 | 0,953261 | 0,0535 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1512 | Восточная улица 31 | 1 | 0,953261 | 56,6971 |
| 1513 | к23 Комсомольская-33 | 1 | 0,953261 | 21,191 |
| 1514 | к23 Маяковского-19а | 1 | 0,953261 | 21,2092 |
| 1515 | ул. Толстого, 4 | 1 | 0,953261 | 32,6632 |
| 1516 | к9 Свердлова-20а | 1 | 0,953261 | 1,0202 |
| 1517 | к9 ул.Октябрьская-34 | 1 | 0,953261 | 12,7585 |
| 1518 | ГКХ125/1 | 1 | 0,953261 | 1,8485 |
| 1519 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-68 | 1 | 0,953261 | 33,1234 |
| 1520 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-68 | 1 | 0,953261 | 15,7914 |
| 1521 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-74 | 1 | 0,953261 | 12,657 |
| 1522 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-74 | 1 | 0,953261 | 11,5705 |
| 1523 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-74 | 1 | 0,953261 | 11,5678 |
| 1524 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-74 | 1 | 0,953261 | 12,3065 |
| 1525 | ул. Трудовая 16 | 1 | 0,953261 | 1,1375 |
| 1526 | ул. Трудовая 14 | 1 | 0,953261 | 2,2329 |
| 1527 | ул. Трудовая 15 | 1 | 0,953261 | 2,9205 |
| 1528 | г/к 128 | 1 | 0,953261 | 0,2446 |
| 1529 | комсомольский проезд 7 | 1 | 0,953261 | 1,9653 |
| 1530 | 2Мкр пр.Курчатова-51 | 1 | 0,953261 | 39,0527 |
| 1531 | 2Мкр пр.Курчатова-49а | 1 | 0,953261 | 3,6966 |
| 1532 | 2Мкр пр.Курчатова-49 | 1 | 0,953261 | 3,2301 |
| 1533 | 2Мкр пр.Курчатова-49 | 1 | 0,953261 | 15,7266 |
| 1534 | 2Мкр пр.Курчатова-56 | 1 | 0,953261 | 60,2283 |
| 1535 | 2Мкр пр.Курчатова-54 | 1 | 0,953261 | 4,5696 |
| 1536 | 2Мкр пр.Курчатова-51 | 1 | 0,953261 | 14,2523 |
| 1537 | 2Мкр пр.Курчатова-53 | 1 | 0,953261 | 0,1189 |
| 1538 | 3Мкр пр.Ленинградский-1Б | 1 | 0,953261 | 64,154 |
| 1539 | 2Мкр пр.Курчатова-49 | 1 | 0,953261 | 15,0607 |
| 1540 | 2Мкр пр.Курчатова-49 | 1 | 0,953261 | 15,6949 |
| 1541 | к7 Школьная-34 | 1 | 0,953261 | 5,1374 |
| 1542 | 5Мкр пр.Ленинградский-10 | 1 | 0,953261 | 49,7234 |
| 1543 | 5Мкр пр.Ленинградский-10 | 1 | 0,953261 | 2,2229 |
| 1544 | 5Мкр пр.Ленинградский-12 | 1 | 0,953261 | 34,6125 |
| 1545 | 5Мкр пр.Ленинградский-12 | 1 | 0,953261 | 12,3082 |
| 1546 | 5Мкр ул.Царевского-7 | 1 | 0,953261 | 75,8397 |
| 1547 | 5Мкр пр.Ленинградский-14а | 1 | 0,953261 | 6,7393 |
| 1548 | 5Мкр пр.Ленинградский-12 | 1 | 0,953261 | 1,4219 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1549 | 5Мкр пр.Ленинградский-12 | 1 | 0,953261 | 33,6325 |
| 1550 | 5Мкр пр.Ленинградский-12 | 1 | 0,953261 | 11,214 |
| 1551 | 5Мкр пр.Ленинградский-20 | 1 | 0,953261 | 28,0605 |
| 1552 | 5Мкр пр.Ленинградский-20 | 1 | 0,953261 | 23,3075 |
| 1553 | 5Мкр пр.Ленинградский-24 | 1 | 0,953261 | 16,8763 |
| 1554 | 5Мкр пр.Ленинградский-24 | 1 | 0,953261 | 13,5872 |
| 1555 | 5Мкр пр.Ленинградский-20 | 1 | 0,953261 | 25,8773 |
| 1556 | 5Мкр пр.Ленинградский-20 | 1 | 0,953261 | 21,0987 |
| 1557 | 5Мкр пр.Ленинградский-24 | 1 | 0,953261 | 12,7863 |
| 1558 | 5Мкр пр.Ленинградский-24 | 1 | 0,953261 | 14,2393 |
| 1559 | 5Мкр пр.Ленинградский-22 | 1 | 0,953261 | 26,0139 |
| 1560 | 1Мкр ул.Восточная-25 гараж | 1 | 0,953261 | 5,1905 |
| 1561 | 1Мкр ул.Восточная-23 | 1 | 0,953261 | 26,2625 |
| 1562 | 1Мкр ул.Восточная-19в | 1 | 0,953261 | 1,6203 |
| 1563 | 1Мкр проезд.Центральный-10А | 1 | 0,953261 | 25,1723 |
| 1564 | 1Мкр ул.Восточная-25 | 1 | 0,953261 | 15,4395 |
| 1565 | 1Мкр пр.Курчатова-26а | 1 | 0,953261 | 25,1959 |
| 1566 | 1Мкр пр.Курчатова-26а | 1 | 0,953261 | 2,5365 |
| 1567 | 1Мкр ул.Восточная-17 | 1 | 0,953261 | 21,5056 |
| 1568 | 1Мкр ул.Восточная-13 | 1 | 0,953261 | 22,2927 |
| 1569 | 1Мкр ул.Восточная-13 | 1 | 0,953261 | 19,4199 |
| 1570 | 1Мкр ул.Восточная-19а | 1 | 0,953261 | 27,5995 |
| 1571 | 1Мкр пр.Курчатова-28 | 1 | 0,953261 | 21,3287 |
| 1572 | 1Мкр проезд.Центральный-10 | 1 | 0,953261 | 25,3269 |
| 1573 | 1Мкр проезд.Центральный-10 | 1 | 0,953261 | 25,2898 |
| 1574 | 1Мкр ул.Восточная-9 | 1 | 0,953261 | 12,9893 |
| 1575 | 1Мкр ул.Восточная-15 | 1 | 0,953261 | 4,9701 |
| 1576 | 1Мкр ул.Восточная-19б | 1 | 0,953261 | 1,3872 |
| 1577 | 1Мкр ул.Восточная-21 | 1 | 0,953261 | 21,8852 |
| 1578 | 1Мкр ул.Королёва-10 | 1 | 0,953261 | 21,5103 |
| 1579 | 1Мкр ул.Королёва-12 | 1 | 0,953261 | 22,0683 |
| 1580 | 1Мкр ул.Королёва-14 | 1 | 0,953261 | 21,6682 |
| 1581 | 1Мкр ул.Королёва-16 | 1 | 0,953261 | 22,3783 |
| 1582 | 1Мкр ул.Королёва-20 | 1 | 0,953261 | 21,9374 |
| 1583 | 1Мкр ул.Королёва-18 | 1 | 0,953261 | 22,3883 |
| 1584 | 1Мкр ул.Восточная-25 | 1 | 0,953261 | 93,1498 |
| 1585 | 2Мкр ул.Королёва-13 | 1 | 0,953261 | 16,8291 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1586 | 1Мкр ул.Восточная-19 | 1 | 0,953261 | 21,8076 |
| 1587 | 1Мкр ул.Восточная-19а | 1 | 0,953261 | 5,3935 |
| 1588 | 1Мкр ул.Восточная-17 | 1 | 0,953261 | 21,7954 |
| 1589 | 2Мкр ул.Восточная-27 | 1 | 0,953261 | 22,2111 |
| 1590 | к23 Комсомольская-39 | 1 | 0,953261 | 20,6645 |
| 1591 | к19 Комсомольская-45 | 1 | 0,953261 | 21,1215 |
| 1592 | к19 Андреева-22 | 1 | 0,953261 | 20,9084 |
| 1593 | к20,24 Комсомольская-56 | 1 | 0,953261 | 20,3578 |
| 1594 | к20,24 Комсомольская-56 | 1 | 0,953261 | 2,2504 |
| 1595 | к51 Горького-48 | 1 | 0,953261 | 2,8481 |
| 1596 | БГ Восточная-2а | 1 | 0,953261 | 30,8219 |
| 1597 | к23 Комсомольская-37 | 1 | 0,953261 | 20,7591 |
| 1598 | 1Мкр пр.Курчатова-24 | 1 | 0,953261 | 21,1848 |
| 1599 | 1Мкр пр.Курчатова-24 | 1 | 0,953261 | 21,3186 |
| 1600 | 1Мкр пр.Курчатова-22а | 1 | 0,953261 | 7,1353 |
| 1601 | 1Мкр пр.Курчатова-24а | 1 | 0,953261 | 21,2262 |
| 1602 | 1Мкр пр.Курчатова-26 | 1 | 0,953261 | 21,3814 |
| 1603 | 1Мкр Курчатова-12 | 1 | 0,953261 | 21,0032 |
| 1604 | 1Мкр Курчатова-11 | 1 | 0,953261 | 21,3838 |
| 1605 | 1Мкр проезд.Центральный-3 | 1 | 0,953261 | 21,6397 |
| 1606 | 1Мкр проезд.Центральный-5 | 1 | 0,953261 | 21,1761 |
| 1607 | 1Мкр пр.Курчатова-16 | 1 | 0,953261 | 28,9602 |
| 1608 | 1Мкр проезд.Центральный-4 | 1 | 0,953261 | 21,6527 |
| 1609 | 1Мкр проезд.Центральный-4 | 1 | 0,953261 | 21,3913 |
| 1610 | 1Мкр проезд.Центральный-6 | 1 | 0,953261 | 21,8386 |
| 1611 | 1Мкр проезд.Центральный-6 | 1 | 0,953261 | 21,498 |
| 1612 | 1Мкр проезд.Центральный-8 | 1 | 0,953261 | 28,3644 |
| 1613 | 1Мкр проезд.Центральный-7 | 1 | 0,953261 | 21,6415 |
| 1614 | 1Мкр пр.Курчатова-28 | 1 | 0,953261 | 21,6135 |
| 1615 | 1Мкр пр.Курчатова-20 | 1 | 0,953261 | 21,2354 |
| 1616 | 1Мкр пр.Курчатова-20 | 1 | 0,953261 | 21,6241 |
| 1617 | 1Мкр пр.Курчатова-18 | 1 | 0,953261 | 16,5601 |
| 1618 | 1Мкр пр.Курчатова-14 | 1 | 0,953261 | 26,3357 |
| 1619 | 1Мкр пр.Курчатова-14 | 1 | 0,953261 | 5,8735 |
| 1620 | 1Мкр пр.Курчатова-15 | 1 | 0,953261 | 28,905 |
| 1621 | 1Мкр пр.Курчатова-30 | 1 | 0,953261 | 16,5479 |
| 1622 | 1Мкр пр.Курчатова-22 | 1 | 0,953261 | 21,6245 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1623 | 1Мкр пр.Курчатова-22 | 1 | 0,953261 | 21,3104 |
| 1624 | 1Мкр пр.Курчатова-26 | 1 | 0,953261 | 21,0697 |
| 1625 | 1Мкр пр.Курчатова-24А | 1 | 0,953261 | 2,5365 |
| 1626 | 1Мкр пр.Курчатова-16а | 1 | 0,953261 | 2,4646 |
| 1627 | к23 Комсомольская-35а | 1 | 0,953261 | 10,9498 |
| 1628 | к15а Андреева-12 | 1 | 0,953261 | 25,2112 |
| 1629 | к15а Андреева-14 | 1 | 0,953261 | 11,9372 |
| 1630 | к15а Андреева-16 | 1 | 0,953261 | 25,1993 |
| 1631 | к15а Свердлова-30 | 1 | 0,953261 | 25,1489 |
| 1632 | к15А ул.Свердлова-32 | 1 | 0,953261 | 9,9414 |
| 1633 | к15а Свердлова-34 | 1 | 0,953261 | 24,8949 |
| 1634 | к15а Ленина-31а | 1 | 0,953261 | 8,1368 |
| 1635 | к15а Ленина-31 | 1 | 0,953261 | 25,236 |
| 1636 | к22 Ленина-37 | 1 | 0,953261 | 18,0955 |
| 1637 | к29 Ленина-45 | 1 | 0,953261 | 18,9842 |
| 1638 | к29 Ленина-47а | 1 | 0,953261 | 12,9273 |
| 1639 | к23 Свердлова-37 | 1 | 0,953261 | 28,1184 |
| 1640 | к27 Свердлова,-43 | 1 | 0,953261 | 14,2756 |
| 1641 | Ленинградский проспект 29А | 1 | 0,953261 | 1,0426 |
| 1642 | Ленинградский проспект 7 с1 | 1 | 0,953261 | 2,276 |
| 1643 | к19 Свердлова-33а | 1 | 0,953261 | 8,4421 |
| 1644 | Аврора | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1645 | к28 Горького-49 | 1 | 0,953261 | 0,8461 |
| 1646 | 4Мкр пр.Мира-25а | 1 | 0,953261 | 0,7583 |
| 1647 | 4Мкр пр.Мира-19 | 1 | 0,953261 | 19,9294 |
| 1648 | 4Мкр пр.Мира-21 | 1 | 0,953261 | 20,2401 |
| 1649 | 4Мкр пр.Мира-23 | 1 | 0,953261 | 8,6824 |
| 1650 | 4Мкр пр.Ленинградский-61 | 1 | 0,953261 | 53,5873 |
| 1651 | 4Мкр пр.Мира-23 | 1 | 0,953261 | 9,7477 |
| 1652 | 4Мкр пр.Мира-23 | 1 | 0,953261 | 9,7198 |
| 1653 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-52 | 1 | 0,953261 | 49,9753 |
| 1654 | Мкр Проезд | 1 | 0,953261 | 40,3329 |
| 1655 | Юбилейный проезд, 7 | 1 | 0,953261 | 13,1994 |
| 1656 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-52 | 1 | 0,953261 | 13,3936 |
| 1657 | 4Мкр пр.Мира-23 | 1 | 0,953261 | 8,8477 |
| 1658 | 4Мкр пр.Мира-23 | 1 | 0,953261 | 8,8994 |
| 1659 | 4Мкр пр.Мира-23 | 1 | 0,953261 | 8,7085 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1660 | 4Мкр пр.Мира-19 | 1 | 0,953261 | 18,4306 |
| 1661 | 4Мкр пр.Мира-21 | 1 | 0,953261 | 18,6681 |
| 1662 | Мкр Проезд | 1 | 0,953261 | 40,3317 |
| 1663 | к1 ул.Школьная-18 | 1 | 0,953261 | 2,275 |
| 1664 | к1 ул.Школьная-18 | 1 | 0,953261 | 13,9091 |
| 1665 | к7 Школьная-32 | 1 | 0,953261 | 18,5762 |
| 1666 | к2 Октябрьская-23 | 1 | 0,953261 | 3,3132 |
| 1667 | к2 Советская-14 | 1 | 0,953261 | 12,6804 |
| 1668 | к9 Ленина-15 | 1 | 0,953261 | 14,847 |
| 1669 | к1 Октябрьская-3 | 1 | 0,953261 | 40,0302 |
| 1670 | к2 Ленина-8а | 1 | 0,953261 | 19,6214 |
| 1671 | к2 Ленина-8б | 1 | 0,953261 | 9,0362 |
| 1672 | к3 Ленина-13 | 1 | 0,953261 | 14,6517 |
| 1673 | к2 Ленина-8 | 1 | 0,953261 | 7,8238 |
| 1674 | к47 Советская-13 | 1 | 0,953261 | 13,3624 |
| 1675 | к8 Октябрьская-26 | 1 | 0,953261 | 6,0968 |
| 1676 | к8 Октябрьская-26 | 1 | 0,953261 | 4,2481 |
| 1677 | к1 Школьная-10 | 1 | 0,953261 | 39,7888 |
| 1678 | к2 Ленина-12а | 1 | 0,953261 | 13,796 |
| 1679 | к2 Школьная-9 | 1 | 0,953261 | 29,4452 |
| 1680 | к2 Школьная-9 | 1 | 0,953261 | 29,3 |
| 1681 | к2 Советская-10 | 1 | 0,953261 | 12,981 |
| 1682 | к2 Советская-12 | 1 | 0,953261 | 9,64 |
| 1683 | к2 Ленина-12 | 1 | 0,953261 | 8,03 |
| 1684 | к2 Ленина-10 | 1 | 0,953261 | 11,7628 |
| 1685 | к2 Ленина-6 | 1 | 0,953261 | 13,9891 |
| 1686 | к3 Ленина-11 | 1 | 0,953261 | 15,0653 |
| 1687 | к3 Ленина-9 | 1 | 0,953261 | 4,6255 |
| 1688 | к3 Ленина-11а | 1 | 0,953261 | 18,1386 |
| 1689 | к3 Ленина-7 | 1 | 0,953261 | 1,9101 |
| 1690 | к3 Ленина-7а | 1 | 0,953261 | 17,8236 |
| 1691 | к3 Советская-20 | 1 | 0,953261 | 18,8629 |
| 1692 | к7 Сов.Армии-15 | 1 | 0,953261 | 15,2431 |
| 1693 | к8 ул.Октябрьская-26 | 1 | 0,953261 | 4,3832 |
| 1694 | к2 ул.Школьная-25 | 1 | 0,953261 | 30,2431 |
| 1695 | к2 Ленина-8б | 1 | 0,953261 | 1,7485 |
| 1696 | к7 Октябрьская-14 | 1 | 0,953261 | 7,2356 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1697 | к8 Ленина-20 | 1 | 0,953261 | 11,6712 |
| 1698 | к8 Ленина-18 | 1 | 0,953261 | 15,2338 |
| 1699 | к8 Ленина-16 | 1 | 0,953261 | 15,2218 |
| 1700 | к8 ул.Школьная-31 | 1 | 0,953261 | 18,8347 |
| 1701 | к8 Пионерский.проезд-8 | 1 | 0,953261 | 9,4464 |
| 1702 | к8 Пионерский.проезд-6 | 1 | 0,953261 | 8,6933 |
| 1703 | к8 Пионерский.проезд-4 | 1 | 0,953261 | 9,3516 |
| 1704 | к9 Ленина-17 | 1 | 0,953261 | 17,1726 |
| 1705 | к2 ул.Школьная-25 | 1 | 0,953261 | 28,6388 |
| 1706 | к3 Ленина-5 | 1 | 0,953261 | 14,2736 |
| 1707 | к48 Советская-5 | 1 | 0,953261 | 9,3682 |
| 1708 | к48 Советская-7 | 1 | 0,953261 | 13,2855 |
| 1709 | к48 ул.Школьная-4 | 1 | 0,953261 | 10,3285 |
| 1710 | к47 ул.Школьная-3 | 1 | 0,953261 | 10,4651 |
| 1711 | к47 Советская-9 | 1 | 0,953261 | 13,335 |
| 1712 | к3 Ленина-7 | 1 | 0,953261 | 14,8205 |
| 1713 | к1 Советская-6 | 1 | 0,953261 | 6,9794 |
| 1714 | к1 Октябрьская-13 | 1 | 0,953261 | 11,3748 |
| 1715 | к1 Советская-8 | 1 | 0,953261 | 13,0158 |
| 1716 | к2 Октябрьская-15 | 1 | 0,953261 | 7,9675 |
| 1717 | к1 Школьная-26 | 1 | 0,953261 | 40,1245 |
| 1718 | к1 Сов.Армии-7 | 1 | 0,953261 | 0,6751 |
| 1719 | к2 Ленина-8б. | 1 | 0,953261 | 1,1252 |
| 1720 | к1 Октябрьская-5 | 1 | 0,953261 | 40,3018 |
| 1721 | к8 Октябрьская-16 | 1 | 0,953261 | 4,0934 |
| 1722 | к7 Октябрьская | 1 | 0,953261 | 12,541 |
| 1723 | к7 Октябрьская | 1 | 0,953261 | 38,1764 |
| 1724 | к7 Октябрьская | 1 | 0,953261 | 12,7776 |
| 1725 | к7 Октябрьская-4а | 1 | 0,953261 | 1,8603 |
| 1726 | к2 Октябрьская-21 | 1 | 0,953261 | 19,9177 |
| 1727 | к23 Свердлова-37а | 1 | 0,953261 | 17,7995 |
| 1728 | Ленинградский проспект 89А | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1729 | к19 Свердлова-35 | 1 | 0,953261 | 13,6905 |
| 1730 | к8 Октябрьская-16 | 1 | 0,953261 | 4,301 |
| 1731 | к7 Сов.Армии-19 | 1 | 0,953261 | 13,598 |
| 1732 | к7 Сов.Армии-21 | 1 | 0,953261 | 13,4915 |
| 1733 | к7 Сов.Армии-23 | 1 | 0,953261 | 18,1194 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1734 | к7 XXII.Партсъезда-5а | 1 | 0,953261 | 6,6129 |
| 1735 | к7 Школьная-34 | 1 | 0,953261 | 2,8504 |
| 1736 | к7 Сов.Армии-21а | 1 | 0,953261 | 25,1767 |
| 1737 | к8 XXII.Партсъезда-13 | 1 | 0,953261 | 12,2108 |
| 1738 | к8 Школьная-35а | 1 | 0,953261 | 2,9677 |
| 1739 | к8 Ленина-22 | 1 | 0,953261 | 12,7642 |
| 1740 | к7 ул. XXII.Партсъезда-3 | 1 | 0,953261 | 12,1387 |
| 1741 | к7 Школьная-38 | 1 | 0,953261 | 2,1307 |
| 1742 | к7 Сов.Армии-17 | 1 | 0,953261 | 13,6777 |
| 1743 | к7 ул.Школьная-34 | 1 | 0,953261 | 15,7313 |
| 1744 | к14 ул. XXII.Партсъезда-15 | 1 | 0,953261 | 12,1211 |
| 1745 | к8 Ленина-24 | 1 | 0,953261 | 25,7423 |
| 1746 | к7 Октябрьская, 4а/1, 4а/4 | 1 | 0,953261 | 5,9207 |
| 1747 | к8 Пионерский.проезд-3 | 1 | 0,953261 | 9,4185 |
| 1748 | к8 Пионерский.проезд-5 | 1 | 0,953261 | 13,7945 |
| 1749 | к8 Пионерский.проезд-7 | 1 | 0,953261 | 8,3502 |
| 1750 | к8 ул.Школьная-33 | 1 | 0,953261 | 10,451 |
| 1751 | к7 ул.Школьная-34 | 1 | 0,953261 | 16,5817 |
| 1752 | к13 ул.Школьная-42а | 1 | 0,953261 | 0,3376 |
| 1753 | к13 ул.Школьная-42а | 1 | 0,953261 | 0,6751 |
| 1754 | к13 Сов.Армии-25 | 1 | 0,953261 | 17,8925 |
| 1755 | к13 Сов.Армии-27 | 1 | 0,953261 | 11,8652 |
| 1756 | к13 Сов.Армии-29 | 1 | 0,953261 | 19,0933 |
| 1757 | к13 Андреева-3 | 1 | 0,953261 | 11,8475 |
| 1758 | к13 Андреева-5 | 1 | 0,953261 | 12,0578 |
| 1759 | к13 ул.Школьная-44 | 1 | 0,953261 | 23,6061 |
| 1760 | к13 ул. XXII.Партсъезда-4 | 1 | 0,953261 | 12,1655 |
| 1761 | к13 ул. XXII.Партсъезда-6 | 1 | 0,953261 | 12,2747 |
| 1762 | к13 ул.Школьная-40 | 1 | 0,953261 | 23,8943 |
| 1763 | к13 ул.Школьная-42 | 1 | 0,953261 | 8,837 |
| 1764 | к13 ул. XXII.Партсъезда-6а | 1 | 0,953261 | 8,401 |
| 1765 | к14 Ленина-26 | 1 | 0,953261 | 25,8335 |
| 1766 | к14 Школьная-37 | 1 | 0,953261 | 18,0652 |
| 1767 | к14 ул. XXII.Партсъезда-14 | 1 | 0,953261 | 12,2049 |
| 1768 | к14 ул. XXII.Партсъезда-16 | 1 | 0,953261 | 12,1204 |
| 1769 | к14 Школьная-39 | 1 | 0,953261 | 30,0101 |
| 1770 | к14 Андреева-11а | 1 | 0,953261 | 9,2078 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1771 | к7 Школьная-38 | 1 | 0,953261 | 21,3626 |
| 1772 | к13а Школьная,46 | 1 | 0,953261 | 13,4985 |
| 1773 | к14а Андреева-4 | 1 | 0,953261 | 11,7328 |
| 1774 | к13а Школьная,46 | 1 | 0,953261 | 13,4985 |
| 1775 | к13а Школьная,46 | 1 | 0,953261 | 14,181 |
| 1776 | к51 Горького-56 | 1 | 0,953261 | 17,1443 |
| 1777 | к51 Горького-56 | 1 | 0,953261 | 25,4683 |
| 1778 | к19 Свердлова-35 | 1 | 0,953261 | 1,4402 |
| 1779 | к19 Свердлова-35а | 1 | 0,953261 | 28,3303 |
| 1780 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-72 | 1 | 0,953261 | 39,6177 |
| 1781 | к7 ул.Школьная-34 | 1 | 0,953261 | 3,0403 |
| 1782 | к23 Маяковского-17б | 1 | 0,953261 | 7,4692 |
| 1783 | к23 Маяковского-17б | 1 | 0,953261 | 7,7117 |
| 1784 | к23 Маяковского-17б | 1 | 0,953261 | 7,636 |
| 1785 | к13а Сов.Армии-36 | 1 | 0,953261 | 17,3021 |
| 1786 | к13а Сов.Армии-36 | 1 | 0,953261 | 17,4009 |
| 1787 | комсомольский проезд 4 | 1 | 0,953261 | 5,9735 |
| 1788 | 2Мкр пр.Курчатова-54а | 1 | 0,953261 | 6,2592 |
| 1789 | 2Мкр ул.Восточная-29 | 1 | 0,953261 | 2,7227 |
| 1790 | 2Мкр ул.Королёва-15а | 1 | 0,953261 | 18,9187 |
| 1791 | 2Мкр ул.Восточная-35 | 1 | 0,953261 | 17,2514 |
| 1792 | 2Мкр ул.Восточная-33 | 1 | 0,953261 | 17,1401 |
| 1793 | 2Мкр ул.Восточная-33 | 1 | 0,953261 | 17,2509 |
| 1794 | 2Мкр ул.Восточная-31 | 1 | 0,953261 | 4,7468 |
| 1795 | 2Мкр ул.Восточная-35 | 1 | 0,953261 | 17,0792 |
| 1796 | 2Мкр ул.Восточная-27 | 1 | 0,953261 | 22,2309 |
| 1797 | 2аМкр ул.Саянская-1 | 1 | 0,953261 | 13,8475 |
| 1798 | 2Мкр пр.Курчатова-54а | 1 | 0,953261 | 3,8555 |
| 1799 | 2Мкр Восточная-43 | 1 | 0,953261 | 17,9857 |
| 1800 | 2Мкр Восточная-55 | 1 | 0,953261 | 18,6257 |
| 1801 | 2Мкр Восточная-37а | 1 | 0,953261 | 4,5186 |
| 1802 | 2Мкр Восточная-37 | 1 | 0,953261 | 16,3557 |
| 1803 | 2Мкр Восточная-45 | 1 | 0,953261 | 16,6848 |
| 1804 | 2Мкр Восточная-41 | 1 | 0,953261 | 16,5005 |
| 1805 | 2Мкр Восточная-39 | 1 | 0,953261 | 16,6282 |
| 1806 | 2Мкр Восточная-47 | 1 | 0,953261 | 16,9745 |
| 1807 | 2Мкр Восточная-45а | 1 | 0,953261 | 21,0332 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1808 | 2Мкр ул.Восточная-26А | 1 | 0,953261 | 11,3257 |
| 1809 | 2Мкр ул.Восточная-26б | 1 | 0,953261 | 6,7439 |
| 1810 | 2Мкр ул.Восточная-26 | 1 | 0,953261 | 10,6921 |
| 1811 | 2Мкр ул.Восточная-26в | 1 | 0,953261 | 2,0913 |
| 1812 | 2Мкр Восточная-28А | 1 | 0,953261 | 6,9755 |
| 1813 | 2Мкр Восточная-30 | 1 | 0,953261 | 41,5871 |
| 1814 | 2Мкр Восточная-30 | 1 | 0,953261 | 41,5676 |
| 1815 | 2Мкр Восточная-28 | 1 | 0,953261 | 7,63 |
| 1816 | 2аМкр ул.Саянская-1 | 1 | 0,953261 | 14,2409 |
| 1817 | 2аМкр ул.Саянская-1 | 1 | 0,953261 | 14,1009 |
| 1818 | 2Мкр Восточная-49 | 1 | 0,953261 | 18,2758 |
| 1819 | 2Мкр Восточная-53 | 1 | 0,953261 | 19,6997 |
| 1820 | 2Мкр Восточная-49а | 1 | 0,953261 | 9,2229 |
| 1821 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-18 | 1 | 0,953261 | 3,1707 |
| 1822 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,5051 |
| 1823 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,463 |
| 1824 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,2465 |
| 1825 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-24а | 1 | 0,953261 | 5,5584 |
| 1826 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-4 | 1 | 0,953261 | 38,6085 |
| 1827 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-4 | 1 | 0,953261 | 38,5516 |
| 1828 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-4 | 1 | 0,953261 | 38,4057 |
| 1829 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,517 |
| 1830 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,5017 |
| 1831 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,5745 |
| 1832 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,5931 |
| 1833 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,5589 |
| 1834 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,5924 |
| 1835 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-10 | 1 | 0,953261 | 25,4063 |
| 1836 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 17,5138 |
| 1837 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-18 | 1 | 0,953261 | 112,0943 |
| 1838 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-16 | 1 | 0,953261 | 23,3788 |
| 1839 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-24 | 1 | 0,953261 | 28,5909 |
| 1840 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-24 | 1 | 0,953261 | 27,0247 |
| 1841 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 5,1338 |
| 1842 | 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-8 | 1 | 0,953261 | 1,0427 |
| 1843 | 2аМкр ул.Восточная-60б | 1 | 0,953261 | 0,6975 |
| 1844 | ул. Южная,18Ж | 1 | 0,953261 | 15,6072 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1845 | ул. Лысенко | 1 | 0,953261 | 2,8438 |
| 1846 | Павильон " Мясо-рыба", Рынок | 1 | 0,953261 | 6,2658 |
| 1847 | улица 60 лет ВЛКСМ 99/1 | 1 | 0,953261 | 0,9162 |
| 1848 | к22 Свердлова-42 | 1 | 0,953261 | 18,2431 |
| 1849 | к29 Маяковского-12 | 1 | 0,953261 | 13,4759 |
| 1850 | к29 Ленина-45а | 1 | 0,953261 | 12,3826 |
| 1851 | к29 Свердлова-48 | 1 | 0,953261 | 19,2419 |
| 1852 | к21 Маяковского-1 | 1 | 0,953261 | 22,3054 |
| 1853 | к21 Маяковского-3 | 1 | 0,953261 | 7,5475 |
| 1854 | к21 Маяковского-5 | 1 | 0,953261 | 22,3531 |
| 1855 | к21 Ленина-44 | 1 | 0,953261 | 22,293 |
| 1856 | к21 Ленина-44а | 1 | 0,953261 | 22,0796 |
| 1857 | к21 Ленина-40 | 1 | 0,953261 | 11,5795 |
| 1858 | к21 Ленина-38а | 1 | 0,953261 | 21,8794 |
| 1859 | к21 Ленина-38 | 1 | 0,953261 | 18,5175 |
| 1860 | к21 Чапаева-8 | 1 | 0,953261 | 18,6622 |
| 1861 | к21 Чапаева-6 | 1 | 0,953261 | 6,0028 |
| 1862 | к15а Ленина-33 | 1 | 0,953261 | 25,2165 |
| 1863 | к22 Чапаева-14 | 1 | 0,953261 | 18,4144 |
| 1864 | к22 Ленина-41 | 1 | 0,953261 | 17,9565 |
| 1865 | к29 Маяковского-16 | 1 | 0,953261 | 12,0087 |
| 1866 | к22 Ленина-39 | 1 | 0,953261 | 1,3862 |
| 1867 | улица 60 лет ВЛКСМ 99/4 | 1 | 0,953261 | 0,9384 |
| 1868 | к21 Ленина-42а | 1 | 0,953261 | 0,8977 |
| 1869 | к21 Ленина-42а | 1 | 0,953261 | 6,4039 |
| 1870 | улица 60 лет ВЛКСМ 99/5 | 1 | 0,953261 | 2,068 |
| 1871 | ул. Ермака | 1 | 0,953261 | 1,0396 |
| 1872 | ул. Лысенко 8 | 1 | 0,953261 | 0,5426 |
| 1873 | к22 Маяковского-9 | 1 | 0,953261 | 18,2713 |
| 1874 | к22 Свердлова-38-40 | 1 | 0,953261 | 1,9558 |
| 1875 | к23 Свердлова-41 | 1 | 0,953261 | 20,5021 |
| 1876 | к25 Маяковского-2 | 1 | 0,953261 | 18,5146 |
| 1877 | к25 Маяковского-6 | 1 | 0,953261 | 33,7019 |
| 1878 | к25 Маяковского-4 | 1 | 0,953261 | 12,2265 |
| 1879 | к25 Ленина-48а | 1 | 0,953261 | 22,6827 |
| 1880 | к15а Чапаева-13 | 1 | 0,953261 | 18,8904 |
| 1881 | к22 Чапаева-18 | 1 | 0,953261 | 18,5194 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 1882 | к22 Чапаева-16 | 1 | 0,953261 | 8,5952 |
| 1883 | к22 Свердлова-40 | 1 | 0,953261 | 18,4501 |
| 1884 | к22 Ленина-43 | 1 | 0,953261 | 18,2254 |
| 1885 | к29 Ленина-47 | 1 | 0,953261 | 19,2712 |
| 1886 | к23 Свердлова-39 | 1 | 0,953261 | 20,688 |
| 1887 | к23 Свердлова-37б | 1 | 0,953261 | 0,6975 |
| 1888 | к28 Чехова-8 | 1 | 0,953261 | 1,3589 |
| 1889 | к15а Чапаева-17 | 1 | 0,953261 | 18,4756 |
| 1890 | улица Свердлова 36 | 1 | 0,953261 | 18,3566 |
| 1891 | к22 Ленина-39а | 1 | 0,953261 | 36,0673 |
| 1892 | к29 Маяковского-14 | 1 | 0,953261 | 12,1801 |
| 1893 | улица 60 лет ВЛКСМ 99/3 | 1 | 0,953261 | 1,8511 |
| 1894 | к22 Свердлова-38 | 1 | 0,953261 | 18,5098 |
| 1895 | к25 Ленина-48а | 1 | 0,953261 | 20,6105 |
| 1896 | к14а Ленина-34а | 1 | 0,953261 | 9,98 |
| 1897 | к14а Ленина-36 | 1 | 0,953261 | 25,0769 |
| 1898 | к14а Чапаева-7 | 1 | 0,953261 | 17,0572 |
| 1899 | к21 Школьная-57а | 1 | 0,953261 | 22,2454 |
| 1900 | к22 Ленина-35 | 1 | 0,953261 | 18,3341 |
| 1901 | к22 Маяковского-13 | 1 | 0,953261 | 18,366 |
| 1902 | к22 Маяковского-11а | 1 | 0,953261 | 9,9838 |
| 1903 | к22 Ленина-39 | 1 | 0,953261 | 32,8095 |
| 1904 | к29 Свердлова-44 | 1 | 0,953261 | 21,7083 |
| 1905 | к23 Свердлова-37в | 1 | 0,953261 | 0,4547 |
| 1906 | улица 60 лет ВЛКСМ 99/2 | 1 | 0,953261 | 0,93 |
| 1907 | ЗМкр ул.60ЛетВЛКСМ-42 | 1 | 0,953261 | 25,6532 |
| 1908 | Южная, 33а | 1 | 0,953261 | 6,1372 |
| 1909 | Центральная ул.25 | 0,999949 | 0,999884 | 0,0166 |
| 1910 | Центральная ул. | 0,999998 | 0,999912 | 0,0002 |
| 1911 | Центральная ул. | 1 | 0,999886 | 0,004 |
| 1912 | Новая ул. 3 | 1 | 0,999886 | 0,0007 |
| 1913 | Новая ул. 7 | 1 | 0,999885 | 0,007 |
| 1914 | Новая ул. 9 | 1 | 0,999895 | 0,0139 |
| 1915 | Новая ул. 11 | 1 | 0,999899 | 0,0139 |
| 1916 | ул. Солнечная. 4 | 1 | 0,99989 | 0,0063 |
| 1917 | Новая ул. 13 | 1 | 0,999902 | 0,0137 |
| 1918 | Новая ул. 15 | 1 | 0,999907 | 0,0137 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 1919 | Новая ул. 4/5 | 1 | 0,999885 | 0,0371 |
| 1920 | Новая ул. 17 | 1 | 0,99991 | 0,0136 |
| 1921 | Новая ул. 6 | 1 | 0,999885 | 0,0371 |
| 1922 | Новая ул. 10 | 1 | 0,999885 | 0,0373 |
| 1923 | Новая ул. 12 | 1 | 0,999885 | 0,0373 |
| 1924 | Солнечная ул.7 | 1 | 0,999885 | 0,0113 |
| 1925 | Солнечная ул. 14 | 1 | 0,999886 | 0,0058 |
| 1926 | Солнечная ул. 16 | 1 | 0,999886 | 0,0058 |
| 1927 | Центральная ул. 11 | 1 | 0,999885 | 0,0551 |
| 1928 | Центральная улица, 4 | 1 | 0,999889 | 0,0677 |
| 1929 | Центральная улица, 2 | 1 | 0,999887 | 0,1166 |
| 1930 | Южная улица 51А | 0,998799 | 0,998052 | 0,9348 |
| 1931 | Южная улица 53Д | 1 | 0,998055 | 0,2821 |
| 1932 | Южная улица 43ж | 0,960137 | 0,998041 | 0,0443 |
| 1933 | Южная улица 43е | 0,960137 | 0,998087 | 0,0428 |
| 1934 | Южная улица 43 | 0,960137 | 0,998128 | 0,5941 |
| 1935 | Южная улица 45В | 0,994268 | 0,998051 | 0,0368 |
| 1936 | Южная улица рядом с 45Г | 0,964048 | 0,998043 | 0,0433 |
| 1937 | Южная улица 45Г | 0,964048 | 0,998044 | 0,0898 |
| 1938 | Южная улица 53Б | 1 | 0,998048 | 0,2418 |
| 1939 | Южная улица 53В | 1 | 0,998047 | 0,0496 |
| 1940 | Южная улица 51Г | 0,998799 | 0,998043 | 0,0496 |
| 1941 | Южная улица 51И | 0,999747 | 0,998089 | 3,5267 |
| 1942 | Южная улица 51Ж | 0,998799 | 0,998047 | 3,5267 |
| 1943 | Южная улица 51П | 0,998799 | 0,998062 | 0,2015 |
| 1944 | Южная улица 51К | 0,998799 | 0,998074 | 0,6046 |
| 1945 | Южная улица 41 | 0,954577 | 0,998098 | 0,1402 |
| 1946 | Южная улица 43к | 0,960137 | 0,998056 | 0,0351 |
| 1947 | Южная улица 43и | 0,960137 | 0,998056 | 0,0438 |
| 1948 | Южная улица 43л | 0,960137 | 0,998066 | 0,0384 |
| 1949 | Южная улица 43м | 0,960137 | 0,99806 | 0,0423 |
| 1950 | Южная улица 49Б | 0,967382 | 0,998048 | 0,0492 |
| 1951 | Южная улица 51М | 0,96763 | 0,998041 | 0,0443 |
| 1952 | Южная улица 49 | 0,967899 | 0,998041 | 0,2902 |
| 1953 | Южная улица 51А к1 | 0,972448 | 0,998043 | 0,0496 |
| 1954 | Южная улица 51А | 0,976644 | 0,998041 | 0,0496 |
| 1955 | Южная улица 41Г | 0,967169 | 0,998048 | 0,03 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 1956 | Г/К,10-57 | 0,999996 | 0,998077 | 0,0168 |
| 1957 | Южная улица рядом 49л | 0,965138 | 0,998041 | 0,1993 |
| 1958 | Южная улица 45Ж | 0,964048 | 0,998048 | 0,041 |
| 1959 | Южная улица 40А | 0,963817 | 0,998041 | 0,6964 |
| 1960 | Южная улица 45Д | 0,964049 | 0,998044 | 0,1022 |
| 1961 | Южная улица 40б | 0,960137 | 0,99811 | 0,0498 |
| 1962 | Южная улица 51 | 0,971264 | 0,998044 | 1,322 |
| 1963 | Южная улица 46 | 0,98306 | 0,998075 | 0,0203 |
| 1964 | Красноярская улица 23 | 0,954577 | 0,998044 | 0,0348 |
| 1965 | Южная улица 41ж | 0,954577 | 0,998048 | 0,0551 |
| 1966 | Южная улица 49В | 0,96674 | 0,998044 | 1,4026 |
| 1967 | Южная улица 49А | 0,967382 | 0,998046 | 0,0496 |
| 1968 | Красноярская улица 36А | 0,964928 | 0,998043 | 0,0393 |
| 1969 | Красноярская улица 36 | 0,964907 | 0,998042 | 0,0312 |
| 1970 | Красноярская улица 38А | 0,991555 | 0,998053 | 0,0316 |
| 1971 | Красноярская улица 38 | 0,991555 | 0,998043 | 0,0157 |
| 1972 | Южная улица 51Г | 0,983742 | 0,998041 | 0,2015 |
| 1973 | Южная улица 49О | 0,966471 | 0,998043 | 0,0496 |
| 1974 | Южная улица 45А | 0,966471 | 0,998041 | 0,0622 |
| 1975 | Вокзальная улица 4А | 1 | 0,999666 | 0,0064 |
| 1976 | улица Разина 7 | 1 | 0,999684 | 0,0019 |
| 1977 | улица 40 лет Октября 15 | 1 | 0,999651 | 0,0027 |
| 1978 | улица 40 лет Октября 13 | 1 | 0,999654 | 0,0059 |
| 1979 | улица 40 лет Октября 16 | 1 | 0,999644 | 0,0116 |
| 1980 | улица 40 лет Октября 14 | 1 | 0,999647 | 0,0079 |
| 1981 | улица 40 лет Октября 11 | 1 | 0,999662 | 0,0685 |
| 1982 | Вокзальная улица 40 | 1 | 0,999664 | 0,0187 |
| 1983 | Вокзальная улица 38 | 1 | 0,999662 | 0,0188 |
| 1984 | улица Куйбышева 52 | 1 | 0,999648 | 0,0099 |
| 1985 | улица Куйбышева 50 | 1 | 0,999648 | 0,0037 |
| 1986 | Вокзальная улица 36 | 1 | 0,999659 | 0,0259 |
| 1987 | Вокзальная улица 32 | 1 | 0,999656 | 0,0112 |
| 1988 | улица Куйбышева 48 | 1 | 0,999654 | 0,0259 |
| 1989 | Вокзальная улица 25 | 1 | 0,999645 | 0,0179 |
| 1990 | Вокзальная улица 34 | 1 | 0,999648 | 0,0152 |
| 1991 | Вокзальная улица 23 | 1 | 0,999645 | 0,0096 |
| 1992 | Вокзальная улица 30 | 1 | 0,999644 | 0,0096 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1993 | Больничная улица 1 | 1 | 0,999651 | 0,0091 |
| 1994 | Вокзальная улица 21 | 1 | 0,999645 | 0,0096 |
| 1995 | Вокзальная улица 28 | 1 | 0,999644 | 0,0097 |
| 1996 | Вокзальная улица 19 | 1 | 0,999647 | 0,0112 |
| 1997 | Вокзальная улица 26 | 1 | 0,999644 | 0,0084 |
| 1998 | Больничная улица 3 | 1 | 0,999647 | 0,0086 |
| 1999 | Вокзальная улица 24 | 1 | 0,999644 | 0,0084 |
| 2000 | улица 40 лет Октября 12 | 1 | 0,999649 | 0,0093 |
| 2001 | Вокзальная улица 17 | 1 | 0,999645 | 0,0056 |
| 2002 | улица 40 лет Октября 9 | 1 | 0,999674 | 0,0159 |
| 2003 | Вокзальная улица 15 | 1 | 0,999648 | 0,0023 |
| 2004 | Станционная улица 1 | 1 | 0,999657 | 0,0019 |
| 2005 | улица 40 лет Октября 7 | 1 | 0,999675 | 0,0092 |
| 2006 | Вокзальная улица 13 | 1 | 0,99965 | 0,0025 |
| 2007 | улица 40 лет Октября 10 | 1 | 0,999686 | 0,0092 |
| 2008 | улица 40 лет Октября 3 | 1 | 0,999678 | 0,0111 |
| 2009 | Станционная улица 2 | 1 | 0,999659 | 0,0024 |
| 2010 | улица 40 лет Октября 8 | 1 | 0,999684 | 0,0082 |
| 2011 | Вокзальная улица 11 | 1 | 0,999653 | 0,0025 |
| 2012 | улица 40 лет Октября 1 | 1 | 0,99968 | 0,0094 |
| 2013 | Вокзальная улица 14 | 1 | 0,999646 | 0,0097 |
| 2014 | улица 40 лет Октября 6 | 1 | 0,99968 | 0,0048 |
| 2015 | улица 40 лет Октября 4 | 1 | 0,999681 | 0,0199 |
| 2016 | улица 40 лет Октября 1А | 1 | 0,999682 | 0,0099 |
| 2017 | Вокзальная улица 12 | 1 | 0,999646 | 0,0042 |
| 2018 | Вокзальная улица 9 | 1 | 0,99966 | 0,0041 |
| 2019 | Вокзальная улица 10 | 1 | 0,999645 | 0,1415 |
| 2020 | улица 40 лет Октября 2 | 1 | 0,999684 | 0,0199 |
| 2021 | Вокзальная улица 7 | 1 | 0,999661 | 0,0041 |
| 2022 | улица 40 лет Октября 1Б | 1 | 0,999696 | 0,0164 |
| 2023 | улица 40 лет Октября 2А | 1 | 0,999687 | 0,0089 |
| 2024 | Вокзальная улица 5 | 1 | 0,999664 | 0,0087 |
| 2025 | улица 40 лет Октября 2Б | 1 | 0,999695 | 0,0119 |
| 2026 | Вокзальная улица 3 | 1 | 0,999667 | 0,0013 |
| 2027 | Вокзальная улица 1 | 1 | 0,99967 | 0,0022 |
| 2028 | Вокзальная улица 1А | 1 | 0,999672 | 0,0023 |
| 2029 | Станционная улица 10 | 1 | 0,999655 | 0,0268 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 2030 | Вокзальная улица 1Б | 1 | 0,999676 | 0,0199 |
| 2031 | Больничная улица 5 | 1 | 0,999644 | 0,0086 |
| 2032 | Вокзальная улица,22 | 1 | 0,999644 | 0,0149 |
| 2033 | Вокзальная улица 20 | 1 | 0,999643 | 0,0085 |
| 2034 | Вокзальная улица 18 | 1 | 0,999647 | 0,0129 |
| 2035 | Вокзальная улица 16 | 1 | 0,999647 | 0,01 |
| 2036 | Лесная улица,1 | 0,999681 | 0,999682 | 0,0248 |
| 2037 | Лесная улица,3 | 0,999681 | 0,99968 | 0,0273 |
| 2038 | улица Дружбы,26 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0294 |
| 2039 | улица Дружбы,15 | 0,998962 | 0,99964 | 0,0277 |
| 2040 | улица Дружбы,17 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0245 |
| 2041 | улица Дружбы,11 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0269 |
| 2042 | улица Дружбы,13 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0257 |
| 2043 | улица Дружбы,3 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0243 |
| 2044 | улица Дружбы,5 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0243 |
| 2045 | улица Дружбы,20 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0239 |
| 2046 | Лесная улица,11 | 0,999681 | 0,99967 | 0,0021 |
| 2047 | улица Дружбы,22 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0257 |
| 2048 | улица Дружбы,24 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0278 |
| 2049 | улица Дружбы,7 | 0,998962 | 0,99964 | 0,027 |
| 2050 | улица Дружбы,14 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0222 |
| 2051 | улица Дружбы,9 | 0,998962 | 0,99964 | 0,0154 |
| 2052 | улица Дружбы,16 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0217 |
| 2053 | улица Дружбы,18 | 0,998962 | 0,999639 | 0,024 |
| 2054 | улица Дружбы,8 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0263 |
| 2055 | улица Дружбы,10 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0251 |
| 2056 | улица Дружбы,12 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0243 |
| 2057 | улица Дружбы,1 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0257 |
| 2058 | улица Гагарина,1 | 0,998962 | 0,999642 | 0,0308 |
| 2059 | Лесная улица,5 | 0,999681 | 0,999677 | 0,0228 |
| 2060 | Лесная улица,7 | 0,999681 | 0,999675 | 0,0241 |
| 2061 | Майская улица,19 | 0,998929 | 0,999685 | 0,0204 |
| 2062 | улица Гагарина,4 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0542 |
| 2063 | улица Гагарина,3 | 0,998962 | 0,999642 | 0,0172 |
| 2064 | улица Гагарина,2а | 0,998962 | 0,999639 | 0,088 |
| 2065 | улица Гагарина,2 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0044 |
| 2066 | улица Гагарина,1а | 0,998962 | 0,999638 | 0,0308 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 2067 | Майская улица,23 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0788 |
| 2068 | Майская улица,21 | 0,998962 | 0,999643 | 0,0231 |
| 2069 | Майская улица,25 | 0,998962 | 0,999644 | 0,1084 |
| 2070 | Майская улица,24 | 0,998962 | 0,99964 | 0,1084 |
| 2071 | Лесная улица,4 | 0,998962 | 0,999646 | 0,0169 |
| 2072 | улица Гагарина,17 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0278 |
| 2073 | улица Гагарина,16 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0788 |
| 2074 | Майская улица,4 | 0,998929 | 0,999651 | 0,0201 |
| 2075 | улица Гагарина,18 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0116 |
| 2076 | улица Гагарина,19 | 0,998962 | 0,99964 | 0,0259 |
| 2077 | Майская улица,3 | 0,998929 | 0,999652 | 0,0203 |
| 2078 | Майская улица,11 | 0,998929 | 0,999675 | 0,0097 |
| 2079 | улица Гагарина,11 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0267 |
| 2080 | улица Гагарина,10 | 0,998962 | 0,999647 | 0,0456 |
| 2081 | Майская улица,12 | 0,998929 | 0,999668 | 0,0291 |
| 2082 | улица Гагарина,12 | 0,998962 | 0,99965 | 0,0542 |
| 2083 | Майская улица,10 | 0,998929 | 0,999663 | 0,0158 |
| 2084 | улица Гагарина,13 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0135 |
| 2085 | Майская улица,15 | 0,998929 | 0,999677 | 0,0093 |
| 2086 | улица Гагарина,8 | 0,998962 | 0,999643 | 0,0542 |
| 2087 | Майская улица,13 | 0,998929 | 0,999674 | 0,0138 |
| 2088 | улица Гагарина,9 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0172 |
| 2089 | Майская улица,14 | 0,998929 | 0,999672 | 0,0201 |
| 2090 | улица Гагарина,5 | 0,998962 | 0,999641 | 0,0253 |
| 2091 | Майская улица,17 | 0,998929 | 0,999681 | 0,0198 |
| 2092 | улица Гагарина,6 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0542 |
| 2093 | улица Гагарина,7 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0171 |
| 2094 | Майская улица,16 | 0,998929 | 0,999677 | 0,0119 |
| 2095 | Майская улица,8 | 0,998929 | 0,99966 | 0,0153 |
| 2096 | улица Гагарина,14 | 0,998962 | 0,999638 | 0,0542 |
| 2097 | улица Гагарина,15 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0259 |
| 2098 | Майская улица,6 | 0,998929 | 0,999655 | 0,0201 |
| 2099 | Майская улица,1 | 0,998929 | 0,999647 | 0,011 |
| 2100 | Майская улица,2 | 0,998929 | 0,999646 | 0,0292 |
| 2101 | Лесная улица,9 | 0,999681 | 0,999672 | 0,0272 |
| 2102 | улица Дружбы,2 | 0,998962 | 0,999639 | 0,027 |
| 2103 | улица Дружбы,4 | 0,998962 | 0,999639 | 0,0245 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 2104 | улица Дружбы,6 | 0,998962 | 0,999639 | 0,012 |
| 2105 | Бассейн | 0,999797 | 0,999598 | 0,0358 |
| 2106 | бассейн | 0,999938 | 0,999598 | 0,0179 |
| 2107 | Общежитие | 0,999962 | 0,999608 | 0,0572 |
| 2108 | админ. корпус | 0,999962 | 0,999601 | 0,0327 |
| 2109 | Большая Кантатская, 11 | 0,999963 | 0,999598 | 0,1331 |
| 2110 | Спальный корпус №1 | 0,999959 | 0,999601 | 0,0242 |
| 2111 | Спальный корпус №2 | 0,999958 | 0,999601 | 0,0242 |
| 2112 | Спальный корпус №3 | 0,999958 | 0,999601 | 0,0242 |
| 2113 | Спальный корпус №4 | 0,999958 | 0,999601 | 0,0242 |
| 2114 | Насосная станция II-подъема | 0,999967 | 0,999602 | 0,0045 |
| 2115 | Кухня | 0,999976 | 0,999598 | 0,0143 |
| 2116 | Б/Н | 0,999975 | 0,999599 | 0,025 |
| 2117 | Хоз. Блок | 0,999976 | 0,999601 | 0,0107 |
| 2118 | Очистные | 0,999968 | 0,999604 | 0,0161 |
| 2119 | Б/Н | 0,99997 | 0,999598 | 0,0358 |
| 2120 | Спортзал | 0,999797 | 0,999602 | 0,0358 |
| 2121 | Насосная станция перекачки | 0,999941 | 0,999605 | 0,0039 |
| 2122 | Гостевой домик | 0,999935 | 0,999599 | 0,025 |
| 2123 | Общежитие | 0,999935 | 0,999598 | 0,0286 |
| 2124 | Санпропускник | 0,999935 | 0,999598 | 0,0215 |
| 2125 | Спальный корпус №4 | 1 | 0,999762 | 0,0385 |
| 2126 | Спальный корпус №3 | 1 | 0,999767 | 0,0342 |
| 2127 | Спальный корпус №2 | 1 | 0,999771 | 0,0446 |
| 2128 | Спальный корпус №1 | 1 | 0,999774 | 0,0446 |
| 2129 | Спальный корпус №5 | 1 | 0,999779 | 0,0446 |
| 2130 | Кантатская, 14 | 1 | 0,999783 | 0,0446 |
| 2131 | Хоз. корпус | 0,999935 | 0,999601 | 0,0715 |
| 2132 | Спорткомплекс | 0,999935 | 0,999605 | 0,0358 |
| 2133 | гараж | 0,999992 | 0,999066 | 0,0011 |
| 2134 | Кировская улица 19 | 0,999936 | 0,999011 | 0,3994 |
| 2135 | Рабочая улица,18 | 0,999936 | 0,999007 | 0,0183 |
| 2136 | Гаражи | 0,998939 | 0,999005 | 0,0325 |
| 2137 | улица Мира,9а | 0,999936 | 0,999006 | 0,0565 |
| 2138 | улица Мира,10а | 0,999936 | 0,999008 | 0,1886 |
| 2139 | гаражи | 0,998939 | 0,999005 | 0,0325 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 2140 | улица Мира,10 | 0,999936 | 0,999006 | 0,2676 |
| 2141 | Рабочая улица,20 | 0,999936 | 0,999011 | 0,018 |
| 2142 | Боровая улица,17а | 0,999936 | 0,999014 | 0,1915 |
| 2143 | гаражи | 0,998939 | 0,999005 | 0,0314 |
| 2144 | Рабочая улица,22 | 0,999936 | 0,999014 | 0,027 |
| 2145 | Боровая улица,17 | 0,999936 | 0,99902 | 0,2086 |
| 2146 | улица Мира,11 | 0,999936 | 0,999008 | 0,0723 |
| 2147 | Боровая улица,19б | 0,999936 | 0,999007 | 0,0461 |
| 2148 | улица Мира,13 | 0,999936 | 0,999009 | 0,0384 |
| 2149 | улица Мира,12 | 0,999936 | 0,999008 | 0,1204 |
| 2150 | Строительная улица,15 | 0,999936 | 0,999017 | 0,0723 |
| 2151 | Боровая улица,19а | 0,999936 | 0,999017 | 0,1204 |
| 2152 | Боровая улица,19 | 0,999936 | 0,999021 | 0,1204 |
| 2153 | Строительная улица,13 | 0,999936 | 0,999016 | 0,0723 |
| 2154 | улица Мира,14 | 0,999936 | 0,999012 | 0,1204 |
| 2155 | улица Мира,15 | 0,999936 | 0,999015 | 0,0723 |
| 2156 | улица Мира,16 | 0,999936 | 0,999016 | 0,1204 |
| 2157 | Строительная улица,7 | 0,999936 | 0,999016 | 0,1204 |
| 2158 | Строительная улица,5 | 0,999936 | 0,999029 | 0,1107 |
| 2159 | Строительная улица,6 | 0,999978 | 0,99904 | 0,6797 |
| 2160 | Боровая улица,23 | 0,999936 | 0,999028 | 0,1204 |
| 2161 | гаражи | 0,998959 | 0,999005 | 0,0325 |
| 2162 | гаражи | 0,998945 | 0,999005 | 0,0325 |
| 2163 | Заводская улица, 3 | 0,999334 | 0,999012 | 0,0811 |
| 2164 | Заводская улица, 3 | 0,999334 | 0,999013 | 0,5524 |
| 2165 | г/к №8 | 0,998935 | 0,999005 | 0,0293 |
| 2166 | гаражи | 0,999936 | 0,999019 | 0,041 |
| 2167 | Боровая улица,1 | 0,999936 | 0,999015 | 1,6522 |
| 2168 | Боровая улица,3а | 0,999936 | 0,999015 | 1,6597 |
| 2169 | Кировская улица,13 | 0,999936 | 0,999008 | 0,3308 |
| 2170 | Кировская улица,15 | 0,999936 | 0,999023 | 0,3472 |
| 2171 | Кировская улица,11в | 0,999936 | 0,999019 | 0,015 |
| 2172 | Кировская улица,13а | 0,999936 | 0,999007 | 0,6223 |
| 2173 | Кировская улица,11б | 0,999936 | 0,999021 | 0,0259 |
| 2174 | Кировская улица,9а | 0,999936 | 0,998968 | 1,4571 |
| 2175 | Кировская улица,11 | 0,999936 | 0,999015 | 0,1355 |
| 2176 | Кировская улица,11а | 0,999936 | 0,999015 | 1,417 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 2177 | Боровая улица,3 | 0,999936 | 0,999008 | 1,1742 |
| 2178 | Боровая улица,5а | 0,999936 | 0,999014 | 1,2382 |
| 2179 | Кировская улица,20 | 0,999936 | 0,999017 | 0,0171 |
| 2180 | Кировская улица,9 | 0,999936 | 0,999027 | 0,6864 |
| 2181 | Рабочая улица,5 | 0,999936 | 0,999014 | 0,0146 |
| 2182 | Боровая улица.5 | 0,999936 | 0,999006 | 0,268 |
| 2183 | Боровая улица.5 | 0,999936 | 0,999006 | 0,268 |
| 2184 | Боровая улица.5 лит А | 0,999936 | 0,999006 | 0,2407 |
| 2185 | Кировская улица,7 | 0,999936 | 0,999016 | 0,2409 |
| 2186 | Рабочая улица,7 | 0,999936 | 0,999016 | 0,0167 |
| 2187 | Кировская улица,14 | 0,999936 | 0,999006 | 0,0723 |
| 2188 | Рабочая улица,6 | 0,999936 | 0,999007 | 0,0181 |
| 2189 | улица Мира 1 | 0,999936 | 0,999006 | 0,0723 |
| 2190 | Кировская улица 5 | 0,999936 | 0,999011 | 0,2409 |
| 2191 | Рабочая улица 9 | 0,999936 | 0,999018 | 0,0088 |
| 2192 | Боровая улица 7 | 0,999936 | 0,999006 | 0,2409 |
| 2193 | Рабочая улица 8 | 0,999936 | 0,99901 | 0,014 |
| 2194 | улица Мира 3 | 0,999936 | 0,999006 | 0,0723 |
| 2195 | Рабочая улица 11 | 0,999936 | 0,999021 | 0,0079 |
| 2196 | Кировская улица 8 | 0,999818 | 0,999006 | 0,1204 |
| 2197 | МОТОР | 0,999936 | 0,999009 | 0,0209 |
| 2198 | Лесная улица 14 | 0,999936 | 0,999013 | 0,2782 |
| 2199 | Лесная улица 8 | 0,999936 | 0,999013 | 0,5909 |
| 2200 | Лесная улица 6 | 0,999936 | 0,999012 | 0,604 |
| 2201 | Лесная улица 10 | 0,999936 | 0,999025 | 0,4516 |
| 2202 | Лесная улица 4 | 0,999936 | 0,999008 | 0,4629 |
| 2203 | Лесная улица 2 | 0,999936 | 0,999006 | 0,9053 |
| 2204 | Строительная улица 17А | 0,999936 | 0,999005 | 0,9729 |
| 2205 | Строительная улица 27Б | 0,999978 | 0,999006 | 0,0305 |
| 2206 | Строительная улица 29 | 1 | 0,999026 | 0,0073 |
| 2207 | Строительная улица 21 | 0,999936 | 0,999017 | 0,1845 |
| 2208 | Рабочая улица 23 | 0,999936 | 0,999011 | 0,0098 |
| 2209 | Строительная улица 27Б | 0,999978 | 0,999006 | 0,0305 |
| 2210 | Строительная улица 23 | 0,999936 | 0,999007 | 0,2154 |
| 2211 | Строительная улица 19 | 0,999936 | 0,999006 | 0,16 |
| 2212 | Рабочая улица 25 | 0,999936 | 0,999006 | 0,0181 |
| 2213 | Строительная улица 17 | 0,999936 | 0,999008 | 0,0723 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|-------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 2214 | Строительная улица 12 | 0,999936 | 0,999006 | 0,4303 |
| 2215 | Строительная улица 16 | 0,999936 | 0,999014 | 0,3837 |
| 2216 | Строительная улица 14 | 0,999936 | 0,999007 | 0,4303 |
| 2217 | Строительная улица 8 | 0,999936 | 0,999011 | 0,5111 |
| 2218 | Строительная улица 10 | 0,999936 | 0,999016 | 0,1182 |
| 2219 | гараж | 0,984787 | 0,998939 | 0,0168 |
| 2220 | гараж | 0,98479 | 0,998949 | 0,0092 |
| 2221 | гараж | 0,984798 | 0,999005 | 0,0245 |
| 2222 | гараж | 0,999861 | 0,999012 | 0,0006 |
| 2223 | гараж | 0,984796 | 0,999005 | 0,0112 |
| 2224 | гараж | 0,98479 | 0,999005 | 0,0204 |
| 2225 | гараж | 0,984839 | 0,999005 | 0,0174 |
| 2226 | гараж | 0,984777 | 0,999005 | 0,016 |
| 2227 | гараж | 0,999296 | 0,999011 | 0,0266 |
| 2228 | гараж | 0,984783 | 0,998939 | 0,0084 |
| 2229 | гараж | 0,992905 | 0,999006 | 0,0138 |
| 2230 | гараж | 0,99692 | 0,999006 | 0,011 |
| 2231 | Кировская улица 6 | 0,999921 | 0,999006 | 0,1204 |
| 2232 | Рабочая улица 10 | 0,999936 | 0,999014 | 0,0139 |
| 2233 | Рабочая улица 13 | 0,999936 | 0,999023 | 0,0062 |
| 2234 | Боровая улица 9 | 0,999936 | 0,999006 | 0,2409 |
| 2235 | Лесная улица 3 | 0,999936 | 0,999007 | 1,1645 |
| 2236 | улица Мира 5 | 0,999936 | 0,999006 | 0,0723 |
| 2237 | улица Мира,6 | 0,999809 | 0,999012 | 0,1204 |
| 2238 | Рабочая улица 12 | 0,999936 | 0,999017 | 0,0063 |
| 2239 | Боровая улица 11 | 0,99993 | 0,999008 | 0,1204 |
| 2240 | улица Мира 7 | 0,999936 | 0,999006 | 0,0177 |
| 2241 | гаражи | 0,998985 | 0,999005 | 0,0325 |
| 2242 | улица Мира,6А | 0,999809 | 0,999015 | 0,1355 |
| 2243 | гаражи | 0,998989 | 0,999005 | 0,0325 |
| 2244 | улица Мира,13А | 0,99993 | 0,999014 | 0,0452 |
| 2245 | улица Мира,8 | 0,999809 | 0,999019 | 0,2644 |
| 2246 | гаражи | 0,998973 | 0,999005 | 0,0325 |
| 2247 | улица Мира 9 | 0,999936 | 0,999005 | 0,1722 |
| 2248 | Рабочая улица 17 | 0,999936 | 0,999019 | 0,0144 |
| 2249 | Боровая улица 13 | 0,99993 | 0,999013 | 0,1204 |
| 2250 | Рабочая улица 19 | 0,999936 | 0,999017 | 0,0091 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 2251 | Рабочая улица 16 | 0,999936 | 0,999007 | 0,01 |
| 2252 | улица Мира 8А | 0,999809 | 0,999024 | 0,2634 |
| 2253 | Рабочая улица 21 | 0,999936 | 0,999014 | 0,0094 |
| 2254 | Рабочая улица 16А | 0,999936 | 0,999006 | 0,0153 |
| 2255 | Кировская улица 17 | 0,999936 | 0,999006 | 0,2543 |
| 2256 | Кировская улица 19 | 0,999936 | 0,999006 | 0,3994 |
| 2257 | п. Подгорный, Лесная ул., 5, МБОУ Школа № 104 | 0,998943 | 0,999005 | 0,7533 |
| 2258 | Лесная улица 7 | 0,999936 | 0,999008 | 2,0605 |
| 2259 | Лесная улица 15 | 0,999936 | 0,999012 | 0,2577 |
| 2260 | Лесная улица 11 | 0,999936 | 0,999007 | 0,2619 |
| 2261 | Лесная улица 9 | 0,999936 | 0,999006 | 0,3136 |
| 2262 | Кировская улица, 11в | 0,999936 | 0,999019 | 0,015 |
| 2263 | Кировская улица, 11в | 0,999936 | 0,999019 | 0,015 |